

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Zakup i wymiana kotła grzewczego na ekogroszek wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych i instalacyjnych w kotłowni budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu przy ul. Wojska Polskiego 55**

W dniu 06.11.2020 r. za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus zwrócono się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) przekazuje niniejszym treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

"Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres zadania obejmuje również dostawę i montaż rozdzielni elektrycznej. Schemat rozdzielni RK rys. 05 jest dołączony do dokumentacji, natomiast taka pozycja nie widnieje w przedmiarze".

Odpowiedź:

Zakres zadania nie obejmuje dostawy rozdzielni.

Pozycja 21 Przedmiaru obejmuje *"Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej pieca, podajników zasobników, oraz modułów automatyki sterowania elektronicznego ze współpracą z istniejącą instalacją"* Istniejąca rozdzielnia elektryczna musi zostać przeniesiona spod okna na ścianę przy schodach ze względu na konieczność wniesienia pieca do kotłowni poprzez otwór, który należy wykonać pod oknem.

Pytanie 2.

"Prosimy o sprecyzowanie jaki jest zakres przeróbki podajnika węgla".

Odpowiedź:

Pozycja 19 Przedmiaru obejmuje: *"Dostosowanie podajnika ślimakowego do zasobników"*

Rozwiązania techniczne umożliwiające zasyp zasobnika węgla determinują konieczność wyniesienia podajnika na wyższą wysokość, w związku z tym należy przebudować cały odcinek podajnika ślimakowego od składu materiału do zasobnika węgla.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi nie wpływają na treść Ogłoszenia o zamówieniu, nie wymagają wydłużenia terminu do składania ofert i są obowiązujące przy składaniu ofert.

*Patrycja Kowalska
Dyrektor CUW*