





Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

ECOREN sp. z o.o.
Trakt św. Wojciecha 237b, 80-017 Gdańsk
NIP 584-277-94-98, KRS 0000760096

PROJEKT KONCEPCYJNY

LOKALIZACJA:	<i>Hala widowiskowo-sportowa ul. Mickiewicza 22, Luzino</i> <i>Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Gmina: Luzino Obręb: Luzino dz. nr 191/42</i>	
INWESTOR:	<i>Gmina Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino</i>	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<i>ECOREN Sp. z o.o. Trakt św. Wojciecha 237b 80-017 Gdańsk</i>	
ZAKRES OPRACOWANIA:	<i>Lp. 15 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby wewnętrzne obiektu.</i>	
FUNKCJA:	Imię Nazwisko:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ: (branża elektryczna)	mgr inż. Kacper Redlicki upr. nr POM/0425/PWBE/21	
OPRACOWAŁ:	inż. Damian Kostuch	
DATA OPRACOWANIA:	grudzień 2022 r.	

Gdańsk, dnia 27 grudnia 2021 r.

-4-

sygn. akt. 302/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**
stwierdza, że:

Pan Kacper Adam Redlicki
magister inżynier elektrotechniki
urodzony dnia 25.11.1992 r. w Elblągu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0425/PWBE/21

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Kacper Adam Redlicki upoważniony jest:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- f) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY

Okręowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Marek Wesółowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Okręowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Maciej Malinowski


CZŁONEK

Okręowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Marcin Burzyński

Otrzymują:

- 1. Wnioskodawca
- 2. Okręowa Rada Izby
- 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4. a/a



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-82R-JLB-WFA *

Pan Kacper Adam Redlicki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0040/22

adres zamieszkania ul. Kolejowa 9/4, 83-300 Kartuzy

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub



Weryfikacja poprawności danych
w niniejszym zaświadczeniu
można sprawdzić za pomocą numeru
weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
www.piib.org.pl lub

1. Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie:

- Zlecenia Gminy Luzino dla ECOREN Sp. z o.o.
- Inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu;
- Zestawienia zapotrzebowania na energię elektryczną udostępnionego przez Zleceniodawcę


2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej (PV) typu on-grid wytwarzającą energię elektryczną w postaci trójfazowego prądu przemiennego AC 230/400 V 50 Hz. Celem inwestycji jest pokrycie zapotrzebowania własnego obiektu na energię elektryczną.


Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 50 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.

3. Stan istniejący

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie III strefy obciążenia śniegiem oraz II strefy obciążenia wiatrem, wg PN-EN 1991-1-3:2005 i PN -EN 1991-1-4:2008.



Strefy obciążenia śniegiem



Strefy obciążenia wiatrem

4. Podstawowe założenia

Celem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji CO₂. Generatorem energii elektrycznej w przedmiotowej mikroinstalacji są półprzewodnikowe krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, które połączone szeregowo oraz równolegle tworzą moduły fotowoltaiczne. Zadaniem modułów fotowoltaicznych jest konwersja energii promieniowania słonecznego na stały prąd elektryczny (DC). Projekt zakłada zastosowanie modułów krzemowych które zostaną zamocowane na konstrukcji nośnej.

Lp.	Parametr	Założenie koncepcyjne
1	Moc modułów PV	450 Wp
2	Ilość modułów PV	110 szt.
3	Moc łączna modułów PV	49,5 kWp
4	Moc inwertera	50 kW
5	Ilość faz	3-fazy
6	Ilość inwerterów	1 szt.
7	Konstrukcja dachu	Stalowa z dźwigarami z drewna klejonego
8	Typ konstrukcji montażowej	Konstrukcja lekkiego typu – aero kąt nachylenia 13-15°
0	Monitoring parametrów pracy instalacji	Poprzez platformę udostępnioną przez producenta inwerterów

Szacowany roczny uzysk energetyczny: 45 091 kWh

Instalację fotowoltaiczną przyłączyć do rozdzielni głównej budynku RG lub podrozdzielni.



Rozdzielnia Główna obiektu

Trasy kablowe

Połączenia między modułami fotowoltaicznymi z falownikiem wykonać należy przy użyciu kabli fotowoltaicznych z podwójną izolacją, klasa ochrony II, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, zmiennych temperatur oraz promieniowania UV. Materiał żyły – miedź ocynowana, napięcie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -40°C - 120°C. Połączenia kabli wykonać ze złączek MC4 odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i temperatury. Trasy kablowe prowadzić wzdłuż rzędów modułów, mocując kable do konstrukcji wsporczej instalacji lub ramek modułów przy pomocy opasek zaciskowych. Mocowanie tras kablowych wykonywać co ok 50cm. W miejscach narażonych na promieniowanie słoneczne stosować rury, peszle lub koryta odporne na UV. Aby uniknąć występowania indukowanego pola elektrycznego powstającego na skutek przepływu prądu stałego w obwodzie, po stronie modułów fotowoltaicznych należy prowadzić wzdłuż blisko siebie przewody o biegunie dodatnim i ujemnym.

Energia elektryczna produkowana poprzez generator fotowoltaiczny przesyłana będzie WLZ z inwertera, przez rozdzielnię RPV-AC do rozdzielni elektrycznej budynku. Trasę kablową AC wewnątrz budynku prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych lub rurach do zastosowań wewnętrznych. W miejscach narażonych na promieniowanie słoneczne stosować rury, peszle lub koryta odporne na UV.

Ochrona przeciwporażeniowa

Stosować ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim zapewniona poprzez izolacje przewodów oraz obudowy i skrzynki rozdzielcze. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim zapewnić poprzez połączenia wyrównawcze rozdzielni fotowoltaicznych i komponentów instalacji PV oraz samoczynne wyłączenia zasilania.

Ochrona przepięciowa

Stosować ochronę przepięciową dla systemów fotowoltaicznych typu 2 lub typu 1+2 w zależności od istniejącej ochrony budynku oraz od typu pokrycia dachowego.

5. Załączniki

5.1. Kalkulacja uzysku energetycznego

Hala widowiskowo-sportowa

ul. Mickiewicza 22,
84-242 Luzino

Nr klienta: 15/12/2022

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna

21.12.2022

Twój system fotowoltaiczny

Adres instalacji

ul. Mickiewicza 22,
84-242 Luzino



Opis projektu:

UWAGA:


Symulację uzysku energetycznego przeprowadzono z wykorzystaniem programu PVSol. Opracowanie przedstawia szacunkową wartość wyprodukowanej energii elektrycznej. Rzeczywista produkcja instalacji fotowoltaicznej może się różnić od tej przedstawionej w opracowaniu.

Konstrukcja montażowa balastowa typu aero. Kąt nachylenia 13°.

Mgr inż. Kacper Redlicki

mgr inż. KACPER REDLICKI
uprawnienia budowlane nr PDM/0425/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr członkowski POM/IE/0040/22

Przegląd projektu




Ilustracja: Obraz przegląd, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne	Gdansk/Rebiechowo, POL (1996 - 2015)
Źródło wartości	Meteonorm 8.1
Moc generatora PV	49,5 kWp
Powierzchnia generatora PV	238,3 m ²
Liczba modułów PV	110
Liczba falowników	1



Ilustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL). Uzyskany rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika jak również inne czynniki.

Struktura instalacji

Przegląd

Dane instalacji

Rodzaj instalacji	3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
-------------------	--

Dane klimatyczne

Lokalizacja	Gdansk/Rebiechowo, POL (1996 - 2015)
Źródło wartości	Meteonorm 8.1
Rozdzielczość danych	1 h
Zastosowane modele symulacji:	
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej	Hofmann
- Nasłonecznienie powierzchni nachylonej	Hay & Davies

Powierzchnie modułów

1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Wschód

Generator PV, 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Wschód

Nazwa	Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Wschód
Moduły PV	36 x 450Wp
Nachylenie	13 °
Orientacja	Południe 167 °
Rodzaj montażu	Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV	78,0 m ²



Ilustracja: 1. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Wschód

2. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Wschód

Generator PV, 2. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Wschód

Nazwa	Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Wschód
Moduły PV	19 x 450Wp
Nachylenie	13 °
Orientacja	Południe 167 °
Rodzaj montażu	Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV	41,2 m ²




Ilustracja: 2. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Wschód

3. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Zachód

Generator PV, 3. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Zachód

Nazwa	Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Zachód
Moduły PV	36 x 450Wp
Nachylenie	13 °
Orientacja	Południe 193 °
Rodzaj montażu	Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV	78,0 m ²




Ilustracja: 3. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Zachód

4. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Zachód


Generator PV, 4. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Zachód

Nazwa	Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Zachód
Moduły PV	19 x 450Wp
Nachylenie	13 °
Orientacja	Południe 193 °
Rodzaj montażu	Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV	41,2 m ²



Ilustracja: 4. Powierzchnię modułu - Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Zachód

Linia poziome, Projektowanie 3D



Ilustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfigurację falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modułów	Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Wschód + Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Wschód + Budynek 01-Strych4-Powierzchnia dachu Zachód + Budynek 01-Strych3-Powierzchnia dachu Zachód
----------------------	--

Falownik 1	
Model	50kW
Liczba	1
Współczynnik wymiarowania	99 %
Konfiguracja	MPP 1: 1 x 12 + 1 x 6 1 x 12 + 1 x 6 MPP 2: 1 x 6 + 1 x 3 + 1 x 6 + 1 x 3 MPP 3: 1 x 12 + 1 x 6 1 x 12 + 1 x 6 MPP 4: 1 x 4 + 1 x 6 + 1 x 6 + 1 x 4

Sieć AC

Sieć AC	
Liczba faz	3
Napięcie sieciowe pomiędzy przewodem fazowym a zerowym	230 V
Współczynnik mocy (cos phi)	+/- 0,94

Wyniki symulacji

Wyniki Cała instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV	49,50 kWp
Spec. uzysk roczny	910,87 kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR)	79,93 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacinienia	2,1 %
Energia oddana do sieci	45 091 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu)	45 091 kWh/Rok
Pobór w trybie czuwania (Falownik)	2 kWh/Rok

Schemat przepływu energii


Projekt: Instalacja fotowoltaiczna



Wszystkie wartości w kWh
Z uwagi na zaokrąglenie sumy mogą wystąpić małe odchylenia
ciężar w kWh PV/SOL


Ilustracja: Przepływ energii

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D Konfiguracja




Ilustracja: Zrzut ekranu01


Zacienienie




Ilustracja: Zrzut ekranu02



Ilustracja: Zrzut ekranu03



Ilustracja: Zrzut ekranu04



Ilustracja: Zrzut ekranu05