



URZĄD GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, Polska
tel.: (+48) 18 2750070, e-mail: gmina@czorsztyn.pl

IRG.271.3.2024

Maniowy, 29.01.2024 r.

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

PYTANIE

W związku z ogłoszonym postępowaniem proszę o informację, czy zwiększeniu ulegnie wydajność stacji uzdatniania wody, a co za tym idzie ilość pobieranej wody?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na stacji uzdatniania jest możliwość pobierania wody w większym zakresie, jednak na dzień dzisiejszy stacja nie posiada ilości pobieranej wody z takim zapasem, aby zwiększać jej ilość.

W załączniku przekazujemy skan uzyskanego pozwolenia.

WÓJT GMINY
(-) dr inż. Tadeusz Wach