



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 16.02.2024r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0246/45/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup wraz z dostawą środka chemicznego PAX**”

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

#### Pytanie

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty na towar pod inną nazwą niż PAX XL 1905.

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na środek chemiczny pod inną nazwą niż PAX XL 1905, pod warunkiem, że skład chemiczny zaoferowanego środka będzie spełniał parametry określone w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Skład chemiczny</b>         |                    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 11,3±0,9%          |
| Al <sup>3+</sup>               | 6,0 ±0,5%          |
| Chlorki (Cl <sup>-</sup> )     | 5,0±1,0%           |
| Zasadowość                     | 85,0±5%            |
| pH                             | 3,6±0,4            |
| Gęstość w kg/m <sup>3</sup>    | (20°C) 1150±50     |
| Lepkość                        | (20°C) ok. 20 mPas |

Dyrektor Naczelny

*mgr inż. Małgorzata Bogdał*