

z m y ś l ą o e k o l o g i i

L.dz. GZ/TM/3288/2022

Bydgoszcz, 10 listopada 2022 r.

**Dotyczy: Odpowiedź na pytanie skierowane do zapytania ofertowego pn.
Wykonanie okresowych przeglądów zdmuchiwaczy popiołów
Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZO/143/22**

Pytanie 1

Czy w związku z tym że zdmuchiwacze parowe są jedną z kluczowych instalacji utrzymania kotła w ruchu, to czy nie ma konieczności przedstawienia referencji z wcześniej prowadzonych prac serwisowo -konserwacyjnych? Przedstawienie referencji z poprzednich wykonywanych prac uwierzytelnia dorobek techniczny oferenta co pozwoli wybrać ofertę bez ryzyka że przeprowadzane prace serwisowo / remontowe uniemożliwią poprawną pracę instalacji zdmuchiwaczy parowych, co może prowadzić do pogorszonej eksploatacji kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający zdecydował się uzupełnić warunki udziału w postępowaniu o warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o następującej treści:

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się:

- wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 usług w zakresie przeglądu zdmuchiwaczy popiołów, każda o wartości minimum 60 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca wykazał się wymaganym doświadczeniem.

Zamawiający zmieni w tym zakresie Zapytanie ofertowe i wydłuży termin składania ofert do 21 listopada 2022 r.

Główny Księgowy
PROKURANT SPÓŁKI

Barbara Jeruzal

PREZES ZARZĄDU

Konrad Mikotajski