



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Sp. z o.o.**

Kamionek 25, 12-100 Szczytno

NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905

Tel. 89 6243388 , email: biuro@zgkim-kamionek.pl,

www.zgkim-kamionek.pl

Kamionek, dn. 12.10.2022 r.

WK.230.2.7.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem
monitoringu dla Stacji Uzdatniania Wody w Romanach dz nr 180/5”**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na
przesłane pytania:

Pytanie nr 1

Jaka jest odległość do rozdzielni głównej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż odległość od rozdzielni głównej wynosi ok. 70 m.

Pytanie nr 2

Czy inwerter może być zamocowany pod konstrukcją PV?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż inwerter musi być zamontowany przy rozdzielni.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dysponuje projektem na wykonanie instalacji PV i może go udostępnić? Zgodnie
z SWZ, zamówienie opiewa na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji, a nie na projekcie,
dostawie i montażu.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje projektem na wykonanie instalacji PV. Dostawca ma
dostarczyć konstrukcje zgodnie z przepisami dostosowaną do parametrów technicznych instalacji.

Z poważaniem
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.
Aleksander Godlewski