



TW/1641/2023

Oleśnica, 2023-12-04

OLEŚNICA

30  
LATMIEJSKA  
GOSPODARKA  
KOMUNALNA

Spółka z o.o.

56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
telefon: 71 396 71 10  
fax: 71 314 39 58  
www.mgk.olesnica.pl  
e-mail:  
mgkol@poczta.onet.pl

Biuro Obsługi Klienta

56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
71 396 71 14  
71 396 71 38  
kierownik biura:  
71 396 71 45Zakład Oczyszczania  
Miasta56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
kierownik zakładu:  
71 396 71 40Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada  
kierownik zakładu:  
71 396 71 15Oczyszczalnia  
Ścieków56-400 Oleśnica  
ul. Batalionów Chłopskich  
telefon: 71 314 46 09Zakład Gospodarki  
Ciepłej56-400 Oleśnica  
ul. Ciepła 2  
obsługa klienta:  
71 314 45 41  
71 314 46 45  
kierownik zakładu:  
71 398 47 33Zarząd Cmentarzy  
Komunalnych56-400 Oleśnica  
ul. Wojska Polskiego 59a  
telefon: 71 314 98 45

Dział Zaopatrzenia

telefon: 71 396 71 43

Dotyczy: zapytania ofertowego nr TW/10a/ZS/2023 prowadzonego za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus (ID postępowania: 849955) dot. Modernizacji zbiorników wody czystej zlokalizowanych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy, dz. nr 11/15, AM-34, obręb Rataje, gm. Oleśnica.

W odpowiedzi na wiadomość z dnia 04.12.2023r. Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej.

Pytanie nr 1:

*Zamawiający podał w WUZS w punkcie 6.1.2 warunki udziału w postępowaniu podpunkt d) zdolność techniczna lub zawodowa: „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaze, że zrealizował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy zadania polegające na modernizacji/remontie zbiorników żelbetonowych wody przeznaczonej dla spożycia przez ludzi o objętości nie mniejszej niż 1,5 tys. m<sup>3</sup> każdy, z zastosowaniem oferowanego przez Wykonawcę materiału”*

*Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez wykazanie referencji polegających na wykonaniu trzech zbiorników o pojemności 1,5 tys. m<sup>3</sup> z zastosowaniem tej samej technologii naprawy w systemie zapraw czystomineralnych przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną od różnych producentów w tym minimum jedno zadanie na oferowanym przez Wykonawcę materiale. Technologia prac (przygotowanie podłoża, aplikacja materiału, pielęgnacja) jest analogiczna niezależnie od producenta materiałów.*

*W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu WUZS.*

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w WUZS we wskazanym zakresie.

PREZES ZARZĄDU

  
Władimir Zarebski

Sprawę prowadzi:

Radosław Wapiński, tel.: 71/3967116, kom. 663-749-870

OLEŚNICA  
MIASTO W DROBNYM STYLU

NIP: 911-000-49-37

KRS: 0000 1444 23 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 41.412.000 zł.