



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

KPEC

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 27.02.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ul. Siedleckiej i Świekatowskiej w Bydgoszczy – zadanie 96 etap IVA , znak sprawy 2020/S 029-068366

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 26.02.2020 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Czy Inwestor dopuszcza montaż rur preizolowanych ze szwem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur preizolowanych ze szwem.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski