

Grodziec, dnia 15.02.2023 r.

GK.7021.28.2023

**CONTROL-BUD**  
**OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH**  
**ul. Beryłowa 2/54**  
**62-500 Konin**

**Sprawa: Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej w związku  
z przebudową drogi powiatowej nr 4320P -Stara Ciświca**

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej nr 4320P, Urząd Gminy Grodziec uzgadnia przebudowę sieci wodociągowej w następującym zakresie:

- regeneracja przyłączy do posesji w przypadku kolizji z jezdnią  
(wymiana zasuwy, wyprowadzenie klucza, zamontowanie skrzynki ulicznej, zamontowanie opisanej tabliczki informacyjnej)
- wymiana pięciu hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych (zakup po stronie inwestora)
- oznakowanie hydrantów znakiem typu 3D
- sprawdzenie zamontowania rury osłonowej w miejscu przejścia wodociągu na drugą stronę drogi, w przypadku jej braku zamontować rurę osłonową na szerokości pasa drogowego

Jednocześnie Urząd Gminy zobowiązuje wykonawcę do przestrzegania następujących wytycznych:

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezawaryjne wykonanie robót.

2. Wszelkie decyzje dotyczące przerw w dostawie wody należy konsultować i uzgadniać w tutejszym urzędzie.
3. Za wszelkie szkody spowodowane w wyniku podjętych prac odpowiada wykonawca
4. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczone do stosowania w instalacjach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, co może być przedmiotem weryfikacji przez Urząd.

Warunki są ważne dwa lata od daty wydania, z możliwością przedłużenia.

Z up. Wójta Gminy Grodziec  
*Michał Zimny*  
Kierownik  
Referatu Gospodarki Komunalnej

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Sprawę prowadzi: Michał Zimny, tel. 693072093