


* – przystosować do plombowania

YDYżo 5x10mm
YDYżo 5x6mm
YKYżo 5x16mm



4x (YKY 1x185mm) (l=4x12m)
zasilanie TL klatki 2A

Zasilanie w zakresie
Enea Operator Sp. z o. o.

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
| "EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze | | | |
| Inwestor | Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew | | |
| Temat | "Dobiegniew - Chcę tu mieszkać, pracować i żyć" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego Arsenalu na Centrum Aktywizacji" | | |
| Etap | PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE | | |
| Branża | ELEKTRYCZNA | | |
| Nazwa rysunku | Schemat tablicy licznikowej TL2A | Rys. nr E-01 | Skala - |
| Autorzy: | Nr uprawnień: | Data | Podpis |
| Projektant: mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI | LBS/0010/POOE14 upr. bez ograniczeń do projekt. w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. | 20.12.2018 | |