



Pruszków, 28.04.2023 r.

WSR.271.4.19.2023 (134)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowa linii nN – 0,4kV
gospodarka drzewostanem i odtworzenie nawierzchni etap I**

**Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaronia Kowalskiego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego**

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.19.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:**

PYTANIE 1

Dotyczy kanalizacji deszczowej Wg dokumentacji są 4 studnie DN 2000 (nr 10, 15, 48, 79) należące do etapu 1. Wg opz wszystkie studnie mają mieć średnicę 1500 - prosimy o wyjaśnienie rozbieżność.

Odpowiedź:

Średnicę studni rewizyjnych dla kanalizacji deszczowej Etap I tj. D10, D15, D18, D79 należy przyjąć DN 2000 zgodnie z zestawieniem tabelarycznym studni rewizyjnych, a nie jak jest na profilu DN1500.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch