


zagłębienie wodociągu zgodnie z rys. profilu

poziom terenu



taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego
o szerokości 200 mm z napisem woda
z wtopionym płaskownikiem metalowym

zasypka gruntem przepuszczalnym

min. 20cm po zagęszczeniu

obsypka piaskowo-żwirowa

wodociąg PE

podsypka piaskowa

10cm

Obiekt	PRZYŁACZA WODOCIĄGOWE GRBINY-ZAMECZEK dz. nr 230, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/12 obręb- 0009- gm. SUCHY DĄB		Data 05.2023
Inwestor	GMINA SUCHY DĄB ul. GDAŃSKA 17, 83-022 SUCHY DĄB		
PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁACZY WODOCIĄGOWYCH			Skala 1:500
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP		Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Dominik Bożyk upr.bud.nr POM/0077/PWBS/22 w specjalności instalacyjnej		4.1