


rura ochronna stalowa Ø168,3x4,0 (DN150)  
z rurą wydmuchową Ø42,4x2,6 (DN32) na  
skrzyżowaniu z kanalizacją deszczową  
szczegół wg rys. 3



OZNACZENIA

	TEREN ISTNIEJĄCY
	ISTNIEJĄCY RUROCIĄG GAZOWY
	ISTNIEJĄCA/PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA

- Uwagi:
- Z uwagi na brak rzędnych przebiegu istniejącego gazociągu, należy dokonać odkrywki i pomiarów zagłębienia istniejącego gazociągu w miejscu kolizji z kanalizacją deszczową.
  - W przypadku posadowienia rurociągu gazowego na innych głębokościach niż przyjęte w projekcie, należy niezwłocznie powiadomić projektanta oraz skorygować profil podłużny.
  - Należy bezwzględnie przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywki w celu sprawdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejących sieci.
  - Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych.
  - Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia.

POZIOM PORÓWNAWCZY	330.00 m n.p.m.	Krawężł jezdni	Kabel SN	Proj. kanalizacja deszczowa PVC-U DN200	Krawężł jezdni
RZĘDNA TERENU PROJ.		342.55		342.55	342.55
RZĘDNA TERENU ISTN.		342.55		342.55	342.55
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		341.35		341.35	341.35
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.20		1.20	1.20
SPADKI, DŁUGOŚCI		0%		10.00m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ				istn. rura stalowa DN100	
ODLEGŁOŚCI		0.00		10.00	10.00
		G1			G2

Jednostka Projektowa	PROFILEX DUO s.c. Barbara Macuda, Grażyna Ryczek 32-300 Olkusz, ul. Sławkowska 9/6, tel. 509 992 190				<div>PROFILEX</div>	
Temat	„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jarosławiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin)”.					
Adres	dz. nr 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621, 1744, jedn. ewid. 121204_2 Klucze, obręb 0002 Bydlin				data	CZERWIEC 2020
Inwestor	Zarząd Drogowy, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz				Nr rys./strona	GZ - 02
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY GAZOCIĄGU NA ODCINKU G1-G2					
Projektant	mgr inż. Barbara Macuda	nr upr. bud. MAP/0490/PWOS/14	spec. sanitarna	podpis	faza	PBW
Sprawdzający	mgr inż. Mateusz Kłosowski	nr upr. bud. MAP/0290/PWBS/19	spec. sanitarna	podpis	skala	1:100/100