

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Zarząd Drogowy w Olsztynie**  
**al. 1000-lecia 1a**  
**32-300 Olsztyn**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.764.1006524.1.20 –  
Uzg. nr 1341/2020

Kraków, 09.07.2020

**Dot.: Uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w związku z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1059K z drogą powiatową nr 1106K w m. Bydlin.**

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, Zakład Gazowniczy w Krakowie **uzgadnia przedmiotowy projekt** z następującymi uwagami:


1. Przesłane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy sieci gazowej nr **PSGKR.ZMSM.763.976457.1.20** z dn. **03.03.2020 r.**
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz wstępne sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgadniać z Gazownią w Olsztynie.
4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono następujące uwagi:

- *Przed przystąpieniem do prac wykonawczych Inwestor i Zakład Gazowniczy w Krakowie podpiszą porozumienie określające zasady współpracy i udostępnienia gazociągu będącego własnością PSG Sp.z. o.o.*
- *Warunkiem odbioru przebudowanego odcinka gazociągu i włączeniu go w ciąg sieci rozdzielczej gazu jest pełna realizacja postanowień podpisanego porozumienia.*

5. Sieć gazową należy przebudować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640),
  - Instrukcji „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (czerwiec 2019),
  - Instrukcji „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” (styczeń 2019),
  - Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów”.
6. Prace związane z realizacją projektu należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.
7. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją projektu Wykonawca sporządzi i zatwierdzi w Zakład Gazowniczy w Krakowie kartę technologiczną wykonania gazociągu. W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.
8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Olkuszu,
9. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
10. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.
11. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 09.07.2022.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas

Z poważaniem  
KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji  
Majątku i Uzgodnień  
  
Mihał Komasa

Sprawę prowadzi: Krzysztof Kałwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomości:

- Gazownia w Olkuszu
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
- a/a