


Nawierzchnia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem branży drogowej

Grunt rodzimy zagęszczany w warstwach co 15 cm, jeżeli grunt rodzimy nie będzie nadawał się do zagęszczenia wykopu, wykop zasypać piaskiem budowlanym w warstwach 15 cm.

Grunt rodzimy starannie przygotowany

20 16-25, 30



Przykrycie przewodu kanalizacji deszczowej zgodnie z KD - 02

Projektowany przewód kanalizacji deszczowej
PVC-u Ø 160x4,7, 200x5,9, 250x7,3 SDR 34 SN 8

UWAGI:

1. Przewód kanalizacji deszczowej układać na starannie przygotowanym podłożu, na warstwie podsypki piaskowej grubości 20 cm zgodnie z rzędnymi zawartymi na KD - 02.
2. Na całej długości przewodu zachować minimalne przykrycie wynoszące 1,20 m.
3. Jeżeli przykrycie przewodu nie zostanie zachowane, należy docieplić przewód kanalizacyjny warstwą keramzytu lub żużla o grubości 0,3 m.
4. Obsypkę z piasku wykonać na wysokość 30 cm ponad wierzch rur.
5. Rury zagęszczać warstwowo, ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach.
6. Pozostałą część zasypu wykonać z gruntu rodzimego, zagęszczając warstwowo co 15 cm przy użyciu lekkich urządzeń mechanicznych, jeżeli grunt rodzimy nie będzie nadawał się do zagęszczenia, wykop należy uzupełnić piaskiem budowlanym.

Jednostka Projektowa	PROFILEX DUO s.c. Barbara Macuda, Grażyna Ryczek 32-300 Olkusz, ul. Sławkowska 9/6, tel. 509 992 190				PROFILEX	
Temat	„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jarosławiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin)”. dz. nr 941/12, 943/8, 945/1, 1575, 1608, 1621, 1744, jedn. ewid. 121204_2 Klucze, obręb 0002 Bydlin					data CZERWIEC 2020
Adres	Zarząd Drogowy, al. 1000-lecia 1a, 32-300 Olkusz				Nr rys./strona	
Inwestor	Tytuł rysunku				KD - 07	
Projektant	mgr inż. Barbara Macuda	nr upr. bud. MAP/0490/PWOS/14	spec. sanitarna	podpis	faza	PBW
Sprawdzający	mgr inż. Mateusz Kłosowski	nr upr. bud. MAP/0290/PWBS/19	spec. sanitarna	podpis	skala	-