



- Uwagi:
- 1. Słupy i wysięgnik malowane proszkowo na kolor RAL 9007.
  - 2. Metalowe podstawy słupów pomalować do 30 cm farbą antykorozyjną polimerową.
  - 4. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm ustawione w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
  - 5. Oznaczenia na słupach wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.
  - 6. Fundamenty wysypać żwirem oraz pomalować abizonom.
  - 7. Stosować fundamenty z posadowieniem na wysokości 3+/-1cm nad poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zieleńca.

Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11			
Inwestycja:	Budowa oświetlenia ulicy Ornitologów w Gdańsku			
Adres	dz. nr. 115/2, 120, 113, 105, 50, 51, 53, 55/2, 29/2 obręb 139 Górkі Wschodnie			
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K. ul. Jaśkowa Dolina 15 80-252 Gdańsk tel. 691-939-122 e-mail: biuro@energoprojekt.net.pl	Stanowisko:	Tytuł, Imię i Nazwisko.	Nr upraw.	PODPIS
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kwiatek	-	
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski	POM/0022/PWOE/15	
	SPRAWDZAŁ:	mgr inż. Łukasz Dobkowski	POM/0012/PWOE/15	
DATA:			14.04.2021r.	SKALA _ Nr proj.
Przekrój słupa			NUMER RYSUNKU E-03	REWIZJA