



LEGENDA:

- Proj. obwód oświetleniowy - YAKXS 4x35mm² + Fe-Zn 25x4mm
- Istniejący kabel oświetleniowy
- Uziemienie, R<10Ω
- Projektowany słup z oprawą oświetleniową
- Istniejący słup oświetleniowy
- Demontowany słup oświetleniowy wraz z oprawą
- Podział sieci
- Istniejąca szafa oświetleniowa

Uwagi:

- Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie”, „Właściciel”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić:
 - 1,0 m od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami,
 - 0,5 m od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych.
- Dokładny przebieg linii kablowych został przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.



UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia ul. Żonkilowej (fragment) i ul. Groszkowej w Gdańsku			
Stadium:	Projekt wykonawczy			Rysunek nr: 3
Tytuł rysunku:	Schemat oświetlenia			Arkusz: 1 z 1
Projektował:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala: - - -
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data: 06.2021
		POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.: -