

Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół

Kikół, dnia 03.10.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków - etap V przebudowa kraty schodowej na oczyszczalni w Lubinie"

Działając w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej terminu składania ofert, w SWZ rozdział XIII pkt. 2. Termin składania ofert: do dnia 10 października 2024 r. do godz. 09:00, natomiast na platformie Zamawiającego termin składania ofert: 11-10-2024.

Odpowiedź 1:

Gmina Kikół skorygowała w SWZ w rozdziale XIII w pkt. 2 Termin składania ofert na **11 października 2024 r.**

Pytanie 2:

Czy wymianie, oprócz kraty schodkowej, podlega też prasa śrubowa skratek, rynna ociekowa i pionowa rura stalowa DN300 transportująca skratki do kosza zasypowego prasy?

Odpowiedź 2:

Wymianie podlega krata schodowa wraz z sterowaniem i rozruchem, jak wskazano w PFU.