


## Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.

$R=1,5\text{ m}$  we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.

GRANICA DZIAŁKI



### Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe

Dariusz Flis

46-233 Bąków ul. Leśna 17

tel. +48 604269953, e-mail: flis@opole.home.pl

	imię i nazwisko	numer uprawnień	data	podpis
oprac.	Dariusz Flis	33/89/Op	03.2023	
projek.	mgr inż. A. Stańkowski	OPL/0494 PWOS/09	03.2023	
inwestor	Gmina Kluczbork			
Obiekt: Budynek świetlicy wiejskiej i Remizy OSP Kujakowice Dolne ul. Kluczborska 4				rysunek <b>5</b>
Temat: strefa zagrożenia wybuchem				skala b/s