

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce dn. 5 marca 2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania: AZP.2411.38.2024.MK

„Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. O jakim prądzie znamionowym wyłączniki kompaktowe należy przewidzieć do wymiany istniejących styczników w stacji S1?

Odpowiedź:

W stacji S1 wyłączniki kompaktowe 1000A.

2. O jakim prądzie znamionowym wyłączniki kompaktowe należy przewidzieć do wymiany istniejących APU 30 w stacji S5?

Odpowiedź:

W stacji S5 wyłączniki kompaktowe 630A.

3. W nawiązaniu do informacji z SIWZ (rozdział XI pkt.4 ppkt.1) dot. odrzucenia ofert w przypadku samowolnych zmian ilości nakładów oraz odpowiedzi z dnia 1.03.2024 dot. kabli SN , proszę o doprecyzowanie: czy ilości kabli SN (XRUHAKXS 3x1x120/50) należy zmienić na 1863m czy należy wprowadzić mnożnik krotności "3"?

Odpowiedź:

W pozycji kosztorysowej nr 18, 19, 33, 34 należy ilość materiału, czyli w tej sytuacji kabla przemnożyć przez 3 (zgodnie z poniższą informacją).

Przykład dla poz.19

Razem pozycja 18				
19	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięciach znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych XRUHAKXs 3x1x120/50mm ² na odcinkach: Sekcja I Pole nr 6 (3) - TR1; Sekcja II Pole nr 5 (16) - TR2;	m	
d.2.	0101-04			
1				
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1750
	7969999	-- Materiały -- XRUHAKXs 1x120/50mm ² 3*1.0=3=	m	3.0000
	7640101	opaski kablowe OKi	szt.	0.1000
	1034799	wazelina techniczna	kg	0.0170
	1561125	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II	m ²	0.1400
	8190601	słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm	szt.	0.0050
	0000000	materiały pomocnicze(od M3+M4+M5+M6)	%	4.0000
		-- Sprzęt --		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0139
	39970	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0045
	39100	ciągnik kołowy	m-g	0.0045
	31100	żuraw samochodowy	m-g	0.0045

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie rozdzielnic posiadającej klasyfikację IAC: AFL? Wyrażenie zgody na zaproponowaną zmianę w żaden sposób nie wpłynie na jakość zastosowanego rozwiązania ze względu na miejsce posadowienia rozdzielnic (przy ścianie), a pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Poniżej nowe terminy:

- 1) termin składania ofert tj. **do dnia 14.03.2024 r. do godz. 10.00,**

2) termin otwarcia ofert tj. **14.03.2024 r. godz. 11:00,**

Zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **12.04.2024 r.**

Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak