



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w CIESZYNIE**
43-400 Cieszyn ul. Chemików 16

Cieszyn, dnia 12.09.2022 r.

PT.2370.4.2022

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji na „Budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa – Etap 8”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1: Branża elektryczna. Czy zakres wyceny obejmuje dostawę i montaż agregatu prądotwórczego czy zgodnie z przedmiarem samo oprzewodowanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dostawy i montażu agregatu prądotwórczego w tym zamówieniu, tym samym Wykonawca winien wycenić samo oprzewodowanie.

Pytanie nr 2: Branża elektryczna. Czy w zakresie oświetlenia zewnętrznego - zgodnie z pozycją 47 w przedmiarze jest montaż fundamentu prefabrykowanego dla latarni oświetleniowych parkowych? Czy jest to montaż fundamentu dostarczonego przez Inwestora czy w wycenie należy również ująć dostawę fundamentu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie Wykonawca winien uwzględnić dostarczenie fundamentów pod słupy oświetleniowe parkowe.

Pytanie nr 3: Branża elektryczna. Proszę o potwierdzenie, że zakres wyceny nie obejmuje dostawy i montażu słupów i lamp oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego w tym zamówieniu.

Pytanie nr 4: Branża elektryczna. Proszę o potwierdzenie, że zakres wyceny nie obejmuje dostawy i montażu osprzętu elektrycznego i opraw w budynkach garażu, myjni i budynku magazynowo-warsztatowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza fakt, że zakres wyceny Wykonawcy nie powinien obejmować dostawy i montażu osprzętu elektrycznego i opraw w budynkach garażu, myjni i budynku magazynowo-warsztatowym.

Pytanie nr 5: Branża elektryczna. Czy zakres wyceny - zgodnie z poz. 10 i 11 przedmiaru zasilanie obejmuje dostawę i montaż złącz kablowych ZK1 i ZK3?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wycenić same obudowy bez wyposażenia. W następnym etapie robót budowlanych będą zamontowane Główny wyłącznik prądu oraz SZR agregatu prądotwórczego.

podpisat:

***KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w CIESZYNIE***

/-/

st. bryg. mgr inż. Damian Legierski