



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – EDYCJA ÓSMA
„BUDOWA DROGI GMINNEJ BĘDARGOWO -RAJKOWO”

GMINA KOŁBASKOWO
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
tel. 91 311-95-10
NIP 8512908333, Regon 811635450

Kołbaskowo, dn. 04.11.2024 r.

Potencjalni Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 25 złożony w dniu 28.08.2024 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo”

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej - projekt SOR - oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe o grubości 5 mm. Przy takiej grubości oznakowania może zaistnieć problem z odwodnieniem drogi, odbłaskowością z uwagi na zatapiające się mikrokulki szklane itp. Na drogach krajowych grubość oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi 1,5 mm. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego i zmniejszenie grubości oznakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 3 mm do 5 mm.

WÓJT

Małgorzata Schwarz