

WZ.5595.452.2.2019

Toruń, 21 listopada 2019 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 z zm.);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. gen. Stanisława Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy”, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego inż. Grażynę Staroń i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. Tomasza Płaczkowskiego, nadesłanej przy piśmie Pana Ryszarda Bieleckiego – Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. gen. Stanisława Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, z dnia 1 października 2019 r. (data wpływu 14 października 2019 r.), w zakresie spełnienia wymagań dla wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;

postanawiam

wyrazić zgodę na brak wyposażenia kondygnacji podziemnej Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. gen. Stanisława Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy, w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym oraz występowania na pozostałych kondygnacjach hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem płasko składanym zamiast hydrantów 25 z węzłem półsztywnym, co stanowi niespełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, **pod warunkiem:**

- wyposażenia budynku w zwiększoną ilość gaśnic, tzn. jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm^3) zawartego w gaśnicach na każde 50 m^2 powierzchni zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.); w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej stosowanie rozwiązań zamiennych niepogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu przy innym rozwiązaniu niż wymagane w stosunku do przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.

W rozpatrywanym budynku Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. gen. Stanisława Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy wymagana jest instalacja hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsztywnym na każdej kondygnacji.

Hydranty powinny być zlokalizowane przy klatkach schodowych lub wyjściach na zewnątrz, na wysokości $1,35 \pm 0,1 \text{ m}$. Minimalna wydajność poboru wody dla jednego hydrantu powinna wynosić $1 \text{ dm}^3/\text{s}$. Ciśnienie zapewniające wskazaną wyżej wydajność na zaworze nie może być mniejsze niż $0,2 \text{ MPa}$, a ciśnienie maksymalne wyższe niż $1,2 \text{ MPa}$. Analizowany budynek nie jest wyposażony w wymagane hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym oraz brak jest hydrantów w piwnicy (kondygnacji podziemnej).

W związku z powyższym, inwestor wystąpił do tutejszego organu o udzielenie odstępstwa w trybie § 1 ust. 2 wyż. cyt. rozporządzenia, którego zastosowanie daje możliwość w szczególności uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami przypadkach, uzgodnienia rozwiązań zamiennych.

Opracowujący ekspertyzę jako rozwiązania zamiennie zaproponowali wyposażenie budynku w ponadnormatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic wg zasady 2 kg (lub 3 dm³) środka gaśniczego na 50 m² powierzchni chronionej. Tutejszy organ uzgodnił niniejszym postanowieniem zaproponowane w „Ekspertyzie technicznej...” rozwiązania zamienne.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową jako odrębna, lecz uwzględniona została przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.452.1.2019, z dnia 21 listopada 2019 roku.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.)



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mjr inż. Sławomir Herbowski

Otrzymują:

1. Pan Ryszard Bielecki
Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej im. Gen. Stanisława Maczka
ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomości:

1. Tomasz Płaczkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy
ul. Dąbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz