

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku – etap II**“

Pytanie 1.

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?

Ad.1.

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę zakrzaczeń. Wycinka leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie określa ilości zakrzaczeń do wycinki. Oferent przed złożeniem oferty ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem określenia ilości zakrzaczeń do wycinki.

Pytanie 2.

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Ad. 2

Wykonawca nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogi powiatowej.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający posiada dokumentacje warunków gruntowo-geologicznych obszaru na którym będzie prowadzona inwestycja?

Ad. 3

Zamawiający posiada dokumentację warunków gruntowo - wodnych w obrębie planowanej inwestycji, która zostanie udostępniona na platformie Zamawiającego oraz na stronie internetowej BIP. W/w dokumentacja była wykonana w celu innym niż przedmiot Zamówienia i służy jedynie jako pomoc do wyceny.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur osłonowych stalowych na rury PE?

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur HDPE bez szwu w klasie SN8 o średnicach 200mm, 315mm i 400mm dla odpowiednich średnic. Połączenia rur wyłącznie zgrzewane w razie konieczności.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu? Jeśli nie to czy będzie wymagany na etapie realizacji inwestycji?

Ad. 5

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu, nie będzie on wymagany na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 6

Zamawiający posiada wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia wymagane prawem do realizacji. Za ewentualne braki w w/w dokumentacji odpowiada Zamawiający. Jednocześnie informuję, że prace należy wykonać pod nadzorem uprawnionego archeologa, który we współpracy z Wykonawcą powinien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na

prorowadzenie badań archeologicznych podczas inwestycji. Koszt prowadzenia badań archeologicznych obciąża Wykonawcę.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 7

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania. Za braki w dokumentacji odpowiada Zamawiający.

Pytanie 8.

Prosimy o załączenie na stronie postępowania uzgodnień z Powiatowym Zarządem Dróg.

Ad. 8

Zamawiający udostępni uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Złotowie na platformie Zamawiającego oraz na stronie internetowej BIP.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek