

Dane techniczne syreny:

1. Syrena elektroniczna szczelinowa o mocy 600W.
2. Sterownik RUW dostosowany do systemu tzw. piotrkowskiego obowiązującego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Radiotelefon o mocy 5W.
4. Antena bazowa.
5. Akumulatory dostosowane do mocy syreny i żywotności minimum 5 lat.
6. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych do sterowania syreną (załącz, wyłącz, załącz-wyłącz).
7. Wykonanie instalacji antenowej i głośnikowej około 30 mb.
8. Wykonanie instalacji zasilającej 230V około 20 mb.
9. Wykonanie uchwyty mocowanego do ściany o wysokości 1,2 m (uwzględnić elewację wykonaną ze styropianu).
10. Szafa sterownicza powinna zostać wykonana na stelażu mocowanym do podłogi.

W ramach realizacji montażu syreny, wykonawca powinien:

1. Zamontować szafkę sterującą w wyznaczonym pomieszczeniu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Krytej Pływalni „Delfin” w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu.
2. Wykonać instalację zasilania, połączenia głośników ze skrzynią sterującą, instalację anteny i obwodów antenowych.
3. Wykonać konstrukcję nośną zespołu głośników.
4. Wykonać montaż zespołu głośników na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Krytej Pływalni „Delfin” w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu.
5. Dokonać zaprogramowania, uruchomienia syreny oraz przeprowadzić próbę pracy syreny.