



Olsztyn, dn. 20.06.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania 180/2022/TP/DZP na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” w formule zaprojektuj-wybuduj

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie informacji na temat wydajności istniejącego hydrantu w celu oszacowania zasadności wykonania zbiornika p.poż.

Odpowiedź

Pomiary wydajności 4 szt. hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych w zasięgu Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Katedry Drobiarstwa stanowią załącznik nr 1. Dwa hydranty spełniają wymaganą ilość wody do celów ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów budowlanych gospodarki rolnej zgodnie z §6 ust. 9 rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Hydranty te zlokalizowane są przy ogrodzeniu od strony drogi gminnej, jeden z nich to hydrant zewnętrzny (nr 4) na sieci gminnej poza terenem UWM w zasięgu 75m do budynku, drugi hydrant zewnętrzny (nr 1) na sieci i terenie wewnętrznym (oznaczenie zgodne z załącznikiem graficznym nr 2).

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

Załączniki:

1. Protokół pomiarowy.
2. Oznaczenie graficzne.

Odpowiedzi udzieliła: Monika Cupała

Sporządził: Marek Jastrzębski