


Urząd Miasta i Gminy
we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 02.02.2023 r.



WIK.ZP.271.6.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora "Wrzosowisko", Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wniosiono następujące pytanie:

Pytanie 1

Część OPS - Czy przestrzeń pod stropodachem jest na tyle wysoka, że umożliwi poruszanie się operatora dmuchawy z granulatem wełny mineralnej? W innym przypadku może być problem technologiczny i trzeba będzie wykonywać dużo więcej otworów technologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przestrzeń pod stropodachem nie umożliwi poruszanie się operatora dmuchawy. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania innej ilości otworów niż przyjęto w przedmiarze robót (kosztorys ofertowy) zostaną one rozliczone powykonawczo.

Pytanie 2

Część SSP 6 - Proszę o określenie EPS styropianu dla termomodernizacji dachu (styropian 24 cm).

Odpowiedź:

Styropapa EPS 80 lambda 0,038 W/MK – grubość min. 24,0 cm

Pytanie 3

Co można rozumieć pod nazwą "obudowa kanałów" pozycja 28.

Odpowiedź:

Obudowa kanałów wentylacyjnych za pomocą systemowej zabudowy G-K na stelażu CW/UW 50 z okładziną z 2 płyt G-K grubości 12,5 mm każda. Obudowa wykończona przez gładziowanie i malowanie w kolorze białym.

Pytanie 4

Z jakiej blachy wykonać rynny i rury spadowe.

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ocynkowanej i powlekanej - w kolorze RAL 7043. Dopuszcza się zastosowanie rur i rynien z PCV w kolorze antracytowym za zgodą Inwestora.

Pytanie 5

Pozycja 39 - "Nowo projektowana belka 12x12" - czego dotyczy? Proszę o sprecyzowanie zagadnienia m. in. materiał.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, belka 12x12 to drewniana, zaimpregnowana belka do montażu rynien.

Pytanie 6

Pozycja 33 - Jaki rodzaj blachy?

Odpowiedź:

Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo lub ocynkowana i powlekana w kolorze. W takiej blasze należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie.

Pytanie 7

Pozycja 40 - "Remont dachu nad wejściem"- proszę o doprecyzowanie zagadnienia.

Odpowiedź:

Remont zadaszenia nad wejściem – naprawa ubytków tynku za pomocą mas specjalistycznych oraz malowanie elementów tynkowanych. Wymiana opierzeń i obróbek blacharskich (materiał odpowiedzi powyżej).

Pytanie 8

W związku z udostępnionymi odpowiedziami do SWZ z dnia 27.01.2023r. pyt./odp.10 i udostępnionymi plikami – arkusze kalkulacyjne exel. które różnią się pozycjami i obmiarem od wcześniejszych plików przedmiarowych pdf. Prosimy o wskazanie według których przedmiarów należy przygotować wycenę ofertową wg.exel czy wg.pdf?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kosztorysy ofertowe należy przygotować wg arkuszy exell, w przypadku kiedy Wykonawca korzysta z programów kosztorysowych składa je na wydruku z używanego programu.

Pytanie 9

Dotyczy - Budynek OPS - W przedmiarze robót branży budowlanej [1. b budowlana - budynek OPS] do wyceny przewidziano działy związane z instalacjami sanitarnymi dz. F -a, b, c, d natomiast brak jest projektów w tym zakresie - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej na podstawie której należy wycenić niniejszy zakres prac.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia opis i rysunki branżowe (folder – Zał. A) w zakresie instalacji sanitarnych.

Pytanie 10

Według projektu instalację należy wykonać w topologii gwiazdzistej przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6e. Natomiast kategoria 6e nie stanowi standardu. Proszę o potwierdzenie takiego sposobu wykonania instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie wystąpił omyłka pisarska, w związku z powyższym sformułowanie „kat 6e” zastępuje się „kat 6a”.

Pytanie 11

W pom. nr. 1,11 I.p są dwa złącza HDMI z gniazdami komputerowymi. Proszę o wyjaśnienie, gdzie maja być zakończone i jakie są odcinki kabla.

Odpowiedź:

Należy połączyć gniazda HDMI między sobą. Długość kabla około 12m.

Zamawiający - Gmina Września działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 7 lutego 2023 roku **na dzień 10 lutego 2023 roku, godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie**. Zamawiający jednocześnie informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą upływa dnia 11 marca 2023 roku. Ogłoszenie Nr 2023/BZP 00078568/01 o zmianie ogłoszenia, zmodyfikowana SWZ stanowią załączniki do niniejszego pisma.

z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.