

Rypin, 23 lutego 2022 roku

ZP.271.1.3.2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie”
Numer postępowania **ZP.271.1.2022**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 21 lutego 2022 roku.

Pytanie 1

Czy wyrażają Państwo zgodę na ułożenie kostki betonowej szarej "DWUTEOWNIK" na drogach w przebudowanej nawierzchni?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu/kształtu „dwuteownik”.

Pytanie 2

Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie podbudowy z destruktu betonowego?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu betonowego jako warstwy podbudowy pod nawierzchnie.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski