



L.dz. W/440/2023/DZP

Olsztyn, 6.04.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 110/2023/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Remont sufitu podwieszanego w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Co oznacza stwierdzenie krawędź kryta? Czy to są wypełnienia fazowane wystające poza stelaż, czy zakrywające konstrukcje? Ile jest do ponownego zamontowania lamp oraz czujników? Czy można prosić o kilka zdjęci z sufitu istniejącego?

Odpowiedź:

Do przełożenia jest ok 50 szt. lamp (lampy okrągłe) oraz 15 szt. czujników. Krawędź częściowo kryta jest to krawędź dokładnie taka jak jest w chwili obecnej czyli obniżona poniżej profilu nośnego konstrukcji sufitu. W załączeniu dwa zdjęcia sufitu.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska