



- Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
- Drut stalowy ocynkowany fi 8mm
- Połączenie spawane
- Połączenie skręcane (złącze krzyżowe/kontrolne)
- ZKx Złącze kontrolne

- UWAGI:**
- Poziom ochrony III
 - Okno siatki zwodu poziomego max. 15m
 - Średnia odległość pomiędzy przewodami odprowadzającymi max. 15m
 - Rezystancja uziemienia mniejsza od 10Ω
 - Odstęp izolacyjny s>0,8m
 - Układ uziemień typu B

<div>EASYKOP Robert Wizner</div> <div>Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce</div> <div>Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765</div>			INWESTOR: Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63–233 Jaraczewo
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO			DATA: 03.2024r.
FUNKCJA:	IMIĘ, NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Giera	WKP/0241/POOE/15	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Stachowski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jakub Danek	WKP/0191/POOE/17	
STADIUM: PT	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	FORMAT: 297x420
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja odgromowa			NR RYSUNKU: E–02