



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PLU.4001.239.2024.MS

Gdańsk dnia 06.09.2024 r.

Sygn. 273291

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „**Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku**”.

Syg. postępowania 107/BZP-U.510.106.2024/KW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), dokonuje niniejszym zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

Pytane nr 11:

W projekcie wykonawczym branża telekomunikacyjna wskazano na konieczność rozbudowy studni do SKR-2. W projekcie wykonawczym budowa sygnalizacji świetlnej wskazano, że włazy studni kablowych zlokalizowane w nawierzchniach utwardzonych stosować typu ciężkiego. Studnie wymienione w projekcie telekomunikacyjnym są zlokalizowane w nawierzchniach utwardzonych. Proszę o informację czy zapis o konieczności zastosowania włązów studni typu ciężkiego dotyczy również studni wskazanych w branży telekomunikacyjnej?

Odpowiedź:

Zapis o konieczności zastosowania włązów studni typu ciężkiego w nawierzchniach utwardzonych dotyczy również studni wskazanych w branży telekomunikacyjnej.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 06-09-2024