

Sosnowiec, dnia 1 lutego 2024 roku

Oznaczenie zamówienia: 8/2024/TE/KP

**Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

D O T Y C Z Y: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **DOSTARCZENIE, ZAMONTOWANIE I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU ADS OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU WRAZ Z SUKCESYWNYM WYKONYWANIEM OBSŁUGI SERWISOWEJ**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ ZMIANA (PODSTAWA: § 17 UST. 8 I 10 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, DALEJ „REGULAMINU”)

W związku z otrzymaniem w dniu 1 lutego br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE: „W zamówieniu są podane urządzenia 5,5kW mocy nominalnej chłodniczej wraz z sterowaniem żaluzjami góra/dół i prawo/lewo z pilota. Aktualnie w sprzedaży żaden z proponowanych producentów nie posiada urządzeń o mocy 5,5kW. Czy w takim razie, zostaną dopuszczone urządzenia 5,2kW mocy nominalnej chłodniczej?”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść pkt 4.1. w Rozdziale 3 SWZ (tabela), w zakresie jak niżej:

Było:

NAZWA BUDYNKU	NUMER KLIMATYZATORA	MIEJSCE ZAINSTALOWANIA / MOC KLIMATYZATORA	ZASILANIE / WG ZAŁĄCZNIKA DO SWZ	TYP I UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
ADS RADOCHA II – Piętro Laboratorium (TL)	Klimatyzator nr 1	Lok. nr 24 – Kierownik Laboratorium / moc 3,5 kW	z punktu A (rozdzielnia w korytarzu – wejście do laboratorium) / załącznik nr 5 do SWZ	stojąca; dach szatni / jadalni
ADS RADOCHA II – Piętro Dział Oczyszczalni (TO)	Klimatyzator nr 2	Lok. Nr 11 – Technolog / moc 3,5 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach szatni
	Klimatyzator nr 3	Lok. Nr 12 – Inspektorzy Działu TO / moc 5,5 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach szatni
	Klimatyzator nr 4	Lok. Nr 14 – Nowe biuro Kierownika Działu / moc 5,5 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach warsztatu
	Klimatyzator nr 5	Lok. 13 – Nowa sala konferencyjna Działu TO / moc 5,5 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach warsztatu

A po zmianach jest (na czerwono):

NAZWA BUDYNKU	NUMER KLIMATYZATORA	MIEJSCE ZAINSTALOWANIA / MINIMALNA MOC CHŁODNICZA KLIMATYZATORA	ZASILANIE / WG ZAŁĄCZNIKA DO SWZ	TYP I UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
ADS RADOCHA II – Piętro Laboratorium (TL)	Klimatyzator nr 1	Lok. nr 24 – Kierownik Laboratorium / minimalna moc chłodnicza - 3,5 kW	z punktu A (rozdzielnia w korytarzu – wejście do laboratorium) / załącznik nr 5 do SWZ	stojąca; dach szatni / jadalni
ADS RADOCHA II – Piętro Dział Oczyszczalni (TO)	Klimatyzator nr 2	Lok. Nr 11 – Technolog / minimalna moc chłodnicza - 3,5 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach szatni
	Klimatyzator nr 3	Lok. Nr 12 – Inspektorzy Działu TO / minimalna moc chłodnicza - 5,2 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach szatni
	Klimatyzator nr 4	Lok. Nr 14 – Nowe biuro Kierownika Działu / minimalna moc chłodnicza - 5,2 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach warsztatu
	Klimatyzator nr 5	Lok. 13 – Nowa sala konferencyjna Działu TO / minimalna moc chłodnicza - 5,2 kW	z punktu B (rozdzielnia w korytarzu) / załącznik nr 6 do SWZ	stojąca; dach warsztatu

II. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PODSTAWA: § 17 UST. 12 REGULAMINU)

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, gdzie:

Termin składania ofert ustala się na dzień 8 lutego 2024 roku, do godz. 9:45

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 8 lutego 2024 roku, o godz. 9:50

Jednocześnie zmianie ulegają terminy zawarte w SWZ, tj.:

- Rozdział 8 pkt 1: - z 4 kwietnia 2024 roku - na 7 kwietnia 2024 roku
- Rozdział 10 pkt 1: - z 5 lutego 2024 roku, do godz.: 9:45 - na 8 lutego 2024 roku, do godz.: 9:45
- Rozdział 11 pkt 1: - z 5 lutego 2024 roku, o godz.: 9:50 - na 8 lutego 2024 roku, o godz.: 9:50.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

KIEROWNIK
zespołu ds. zamówień publicznych

Beata Płachta, inż. z wykształcenia

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka