

DA 272.6.2022

Poznań, 19.09.2022 r.

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania „Przetargowa pl.”

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1. Ustawy pn. „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach znajdujących się na parterze w budynku WIORiN w Poznaniu”

Pytania i odpowiedzi

W dniu 16.09.2022 r. wpłynęło następujące pytanie do postępowania DA.272.6.2022

Pytanie:

Proszę o informację na temat parapetów drewnianych laminowanych. Jaka szerokość, grubość, kolor, jakie wypełnienie?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować parapety wewnętrzne o parametrach:

- parapet laminowany z wypełnieniem z płyty wiórowej,
- szerokość 30 cm,
- grubość 28-30 mm,
- okleina drewnopodobna,
- wodoodporna powierzchnia,
- krawędzie wyoblone,
- duża odporność na zaplamienie i działanie promieni UV,
- powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości.

Przy wycenie należy uwzględnić elementy podpierające parapet od spodu.

ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA

dr Radosław Grychowski

