

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH

Z2
40x1000x500
21 szt.

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH

40x1000x500
19 szt.

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH

Z1
40x1000x500
27 szt.



PRZEJŚCIE RUR CIEPŁOWNICZYCH
W RURACH OCHRONNYCH



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

OZN.	RURA OCHRONNA					MANSZETA INTEGRA				PŁOZA INTEGRA			
	dn	L [m]	mat.	ilość	UWAGI	typ	dw	dz	ilość	typ	dn	h	ilość
R2	600	17	stal.	2	ISTNIEJĄCE	U	500	600	4	ZR	500	35	26

UWAGA

- PRACE NA ODCINKU ZA-ZB PROWADZIĆ ZGODNIE Z OPISEM.
- NA ZAŁAMANIU "ZB" NIE ZAKAŁADAĆ PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH. GRUNT ZAGĘŚCIĆ DO WARTOŚCI 100% W SKALI PROCTORA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
"HALPROJEKT"
ul.Szara 18, 54-043 Wrocław

RODZAJ DOKUMENTU: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ.

PROJEKTANT: mgr inż. Lilianna Czechowska nr upr.147/89/UW — DATA: 03.2022 — PODPIS:

INWESTOR: Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.w Oleśnicy ul.11-Listopada 17, 56-400 Oleśnica

OPRACOWAŁ: mgr inż. Waldemar Halip — 03.2022

OBIEKT: PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDn400 NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ, 2xØ355,6/500, NA ODCINKU KOMORA K6 KOMORA K7.

SPRAWDZIŁ:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul.Kazimierza Wielkiego
dz.geod.nr 25, 24/1 A.M.25 18, 9/20, 9/19, 9/17 A.M. 52 obręb Oleśnica, j.ew. Olesnica Miasto.

TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT MONTAŻOWY

SKALA: 1:250 — BRANŻA: INSTALACYJNA — NR RYS.: 3