

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20  
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41  
e-mail: [urząd@mrocza.pl](mailto:urząd@mrocza.pl)  
[www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)  
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 19-07-2021 r.

**L. Dz.: RO.271.3.4.2021**

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp)**  
**na realizację zadania p.n.: „Budowa placu zabaw przy przedszkolu miejskim w Mroczy”**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 późn. zm.):

**Pytanie nr 1:**

Czy nawierzchnia bezpieczna ma być wykonana z obrzeżem betonowym? Jeśli tak, proszę o sprecyzowanie wymiarów.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie ogrodzenia z paneli o wysokości 1,23m lub 1,53m?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Ad. 1.** Zamawiający informuje, że nawierzchnia bezpieczna ma być wykonana z obrzeżem trawnikowym elastycznym o wysokości 4 cm mocowanym na kotwy o długości min. 4 cm.

**Ad. 2.** Zamawiający informuje, że dopuszcza ogrodzenie z paneli o wysokości 1,53 m.

Podpisano podpisem kwalifikowanym  
Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Mrocza

Renata Jesionowska – Zawieja  
Sekretarz Miasta i Gminy

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a M.S.