

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) – dalej p.z.p.

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami **oraz dookreśla opis kostki brukowej na jezdniach i miejscach postojowych** w zadaniu częściowym nr 1 (poz.25, poz. 26 przedmiaru robót).

Pytanie 1

Proszę o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej (ze wszystkimi załącznikami graficznymi wymienionymi w części opisowej - SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH TOM II)

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż w zał. 7 OPZ znajdują się wszystkie niezbędne załączniki graficzne dot. postępowania przetargowego. Zgodnie z informacją w Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres postępowania dot. działki nr ewid. 1699/2 w Miechowie. Załączony projekt budowlany obejmuje „Rewitalizację zabytkowego centrum miasta w Miechowie” i dotyczy wielu działek. Wnioskowane załączniki dot. innego obszaru niż zakres przedmiotowego postępowania.

Wykonawca zgodnie z zapisami SWZ część XIII pkt. 2 cenę oferty oblicza na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 7 dla poszczególnego zadania.

Pytanie 2

Proszę o przekazanie STWiOR dla wszystkich branż.

Odpowiedź 2

j.w. Dokumentacja opublikowana na stronie internetowej dot. zakresu postępowania przetargowego ZP.271. 31.21

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

W związku z informacją zawartą w opisie technicznym o występowaniu kolizji zaprojektowanych elementów z istniejącymi sieciami proszę o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada informacji o kolizji, natomiast zapis w opisie technicznym – Uwagi końcowe str. 66 Opisu, dotyczy ewentualnych niezainwentaryzowanych kolizji, innych niż wskazane na mapie do celów projektowych.

Pytanie 5

Czy w związku z tym, iż zakres opracowania obejmuje zabytkowe centrum miasta, jest wymagany nadzór archeologiczny przy prowadzonych robotach? Jeśli tak, to po czyjej stronie leży zapewnienie tego nadzoru?

Odpowiedź 3

Nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego.

W pozycjach poz.25, poz. 26 przedmiaru robót dla zadania częściowego nr 1 winno być:

„**system** kostek brukowych imitujących bruk kamienny, przeznaczona do układania w łukach/wachlarzach o grubości 10cm. Kostki bez fazy, z fugą pozorną i hydrofobizacją.

Kostki przeznaczone do zabudowy nawierzchni drogowych w tym np. nawierzchni placów, parkingów.

jezdnie kolor czarny/antracyt, linie dla miejsc postojowych - odcienie szarego (typu onyks, tytanowy). Układane na podsypce gr. średnio 3 cm”.

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 20.10.2021 r. do godziny 11:00.

<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr : ID 516884