



Pajęczno, dnia 10.07.2024 r.

ZPI.272.10.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1705 ze zm.) zwanej dalej – ustawa Pzp pn. „Budowa i przebudowa dróg oraz niwelacja (wyrównanie) dróg dla zadania pn. „Scalenie gruntów obiektu Kruplin” (znak sprawy: ZPI.272.10.2024)

Odpowiedź na pytania

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o jasne sprecyzowanie parametrów wytrzymałościowych:

- warstwy mrozoochronnej z mieszanki stabilizowanej cementem grubości 15cm.
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 20 cm

Dodatkowo proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. warstw metodą na miejscu.

Odpowiedź: Zamawiający określa parametry wytrzymałościowe:


- warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem $C1,5/2 \leq 4$ MPa
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $C3/4 \leq 6$ MPa

Projektant dopuszcza wykonanie ww. warstw metodą na miejscu przy założeniu pogrubienia każdej z tych warstw o 5cm.

Pytanie nr 2

Proszę o sprecyzowanie prac przewidzianych w ramach robót pomiarowych.

Odpowiedź: Roboty pomiarowe polegają na wyznaczeniu w terenie równinnym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich.


STAROSTA
Paweł Sikora