



BURMISTRZ ROGOŻNA

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

tel. (0-67) 26-84-400, 785-009-402, fax (0-67) 26-18-075

NIP: 6060066997, REG: 570791425

www.rogozno.pl

um@rogozno.pl

Rogoźno, dnia 11.05.2023 r.
INTZ.271.16.2023

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: pytań do Specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce**”

Z uwagi na pytania do SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 11 maja 2023 r., Zamawiający udziela odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1.

Dzień dobry zwracam się z zapytaniem czy ścianki szczelne mają być wciskane czy wbijane. W przedmiarze opisane są jako wbijane, a w specyfikacji jest informacja o wciskaniu ścianek. Czy ścianki z grodzic typu AU18 możemy zastąpić ściankami GU16N?

Odpowiedź 1:

"Wyrażam zgodę na grodzice GU16N. Do wyceny należy przyjąć pograżenie grodzic metodą wciskania."

Burmistrz Rogoźna
(-) Roman Szuberski