

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie – realizacja robót budowlanych i dostawa wyposażenia obiektu (wraz z montażem) w ramach „**Utworzenia Dziennego Domu Pobytu Senior +**” przy ul. Kosęły 3 w Sandomierzu.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela wyjaśnień treści SWZ jn:

Pytanie nr 1:

„Projektowana posadzka w budynku ma być wykonana z płytek o grubości 20mm. Zestawienie charakterystycznych powierzchni Dziennego Domu Seniora zawiera na podłogach płytki gresowe. Z płytek wewnętrznych nie występują płytki o takiej grubości. Płytki 20mm występują wyłącznie w dużych rozmiarach jako płytki zewnętrzne tarasowe do tarasów wentylowanych. Czy można zastosować tradycyjne płytki gresowe?”

Odpowiedź:

Należy zastosować płytki ceramiczne lub gresowe o standardowej grubości min. 7 mm. Podana grubość 20 mm dotyczy pełnej warstwy wraz z klejem.

Pytanie nr 2:

„W pomieszczeniu siłowni projektuję się matę amortyzującą klejoną o gr. min 20mm. Czy można zastosować matę o mniejszej grubości np. 6mm. Stosując matę grubości 20mm będziemy mieli dosyć wysoki próg w drzwiach wejściowych na salę ćwiczeń.”

Odpowiedź:

Należy zastosować matę grubości 20 mm zgodnie z pkt. 2.2 SST-0-01 (SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT).

Wyjaśnienia zapisów treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Burmistrz Sandomierza

Paweł Niedźwiedź

INSPEKTOR
W. Ślizański
Wiesław Ślizański

KIEROWNIK REFERATU
24.06.2024
J. Pawełczyk
mgr Joanna Pawełczyk