

Zestawienie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
w budynkach AMW

Gdynia 21.02.2018r

budynek	pomie- szczenie			Producent	ilość	nr karty urządzenia	numer seryjny	UWAGI
bud. nr 3	4	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	DAIKIN	1	54	J003559	poddasze
			jednostka wewnętrzna	DAIKIN	2	53	s/n J005553 S/N J005550	
		CW	Centrala wentylacyjna MAXI 1100EL	SYSTEMAIR	1	74	26008/156815	
bud. nr 4	14	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	DAIKIN	1	100	J012468	strych
			jednostka wewnętrzna	DAIKIN	2	101,102	A001123 A001125	
		CW	Centrala wentylacyjna MAXI 1 100EL	SYSTEMAIR		116	26008/1568558004/20140704	strych
bud. nr 5	Oficer Dyżurny	klimatyzator	jednostka zewnętrzna	DAIKIN	2	89,90	013331 009170	Daszek od str dziedzińca
			jednostka wewnętrzna	DAIKIN	3	86,87,88	346645 203771 346647	
	25 parter piętro	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	CARRIER	1	25	25001E00397	łącznik
			jednostka wewnętrzna	CARRIER	1	25	2298A25867	łącznik
			jednostka zewnętrzna	CARRIER	1	14	4799E01066	łącznik
			jednostka wewnętrzna	CARRIER	1	14	3100A00146	
			jednostka zewnętrzna	LG MULTI 3	1	38	A4UW246FA3 802KACA06795	163
			jednostka wewnętrzna	LG	3	38	703KAYR00626 803KAFX00747 703K9SL00630	163
	106A	CW	centrala wentylacyjna	VBW	1	138	A7656/03	
	205	CW	centrala wentylacyjna	VBW	1	137	A7655/03	
	210, 211,212	centrala	centrala nawiewno wywiewna	KLIMOR	1		nawiew MCKT011125L- PFCPRVFEH+AD+FC wywiew MCKT011125L- PFVFCPRES+AD+FC	
		klimatyzator K1	jednostka wewnętrzna	DAIKIN / TWIN	2		FFQ60C	
			jednostka zewnętrzna	DAIKIN / TWIN	1		RZQSG125L8Y1	
		klimatyzator K2	jednostka wewnętrzna	DAIKIN / SPLIT	1		FTXK25AW	
			jednostka zewnętrzna	DAIKIN / SPLIT	1		RXX25A	
260	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	LENOX	1	40	HM 12 NO		
		jednostka wewnętrzna	LENOX	1	40	C703003780107/3440001		
261	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	LENOX	1	41	HM 18- NO		
		jednostka wewnętrzna	LENOX	1	41	C703003780507p13400018		
262	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	LENOX	1	29	HM 12 NO		

budynek	pomie szczenie			Producent	ilość	nr karty urządzenia	numer seryjny	UWAGI
	202		jednostka wewnętrzna	LENOX	1	29	C703003780507A13400003	
	311	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	DAIKIN	1	55	2302336	dach
			jednostka wewnętrzna	DAIKIN	1	55	C001112	
	pom. 355,356, 358,359, 360,361	CW	nawiewno - wywiewna	VENTS VPA 200	1	144	07.2016/6989	strych
				VENTS VUT 1000 EH	3	143 145 146	04.2012/7024 08.2016/7358 08.2016/7361	strych
	WC	CW	centrala wentylacyjna	KOMFORT OTK-1200P/E9-C3	1	139	1514126	III piętro
	WC III piętro	CW	centrala wentylacyjna	VBW SKN-2-P-800-3-1	1	136	A7654/03	
	I-III	WW	wentylator wyciągowy	HERMANN VIVER 4-400/3700S	1	141	150506-100-180-541	dach
	I-III	WW	wentylator wyciągowy	HERMANN VIVER 4-400/3700S	1	142	150624-F00044-541	dach
		WW	wentylator wyciągowy	SYSTEMAIR DVS 400DV	1	140	brak	dach
bud. nr 6	PKT	centrala	nawiewno- wyciągowa /dach/	GOLEM	1	32	9543/08	dach
			filtr powietrza	592x592x150x20 6k	2			
	05							
	śnieżnik		4xTD 1000/200S-LENT nagrzewnica +filtr		1	92		piwnica
	pom sprz.	centrala	wentylacja	KONFOVENT	1	91	107198s/n1446126	
	rektora	klimatyzacja	jedn. zew. klimatyzator - szt.1	FUJITSU AJY 072 LALBH	1	110	R000228	przy bramie
			jedn. wew. klimatyzator	FUJITSU	1	111	T000330	rektor nr 3A
			jedn. wew. klimatyzator	FUJITSU	1	113	T001356	nr 2A
			jedn. wew. klimatyzator	FUJITSU	1	112	E006267	sekr nr 3
			jedn. wew. klimatyzator	FUJITSU	1	114	E006283	sekr nr 1
			jedn. wew. klimatyzator	FUJITSU	1	115	T001322	pom 1A
	aula	CW	nawiew	VTS	1	12	19701	piwnica pom 4
			wyciąg	VTS	1	33	19702	strych pom 102
			filtr powietrza	592x287x200 3k	1			
				592x592x200 5k				
	11, 11A,12	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	YORK	1			
				jednostka wewnętrzna	YORK	3	5,6,7	104401701060200018 106101107060200146 106201107060200060
	100	centrala	nawiewno - wywiewna z nagrzewnicą i dwa filtry pow.	KOMFOVENT DOMEK P700 HE EC	1	117	362198	poddasze

budynek	pomie szczenie			Producent	ilość	nr karty urządzenia	numer seryjny	UWAGI	
bud. nr 7	106 DACH	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	FUJI	1	43	E000081		
	110 basen	centrala	wentylacyjna	DOMEKT			103	bez numeru	
		klimatyzacja	jednostka wewnętrzna	FUJITSU	2	104,105		R075766 R076520	
			agregat skraplający	FUJITSU	2	106,107		R204388 R303464	
	112	klimatyzator	jednostka wewnętrzna	YORK	1	4	106101107060200134		
	dach	klimatyzator	MULTISPLIT	YORK	2	8,9		HMJB 30FA-AAA HMJB 21FA-AAA	ob.Planetari
				YORK	1	34		HEJB 12FS-AAR	um
	111	klimatyzacja	jednostka wewnętrzna	YORK	1	49	1061101107060200064		
	114	klimatyzacja	jednostka wewnętrzna	YORK	1	48	106201107060200065		
	200	centrala	nawiewno - wywiewna z nagrzewnicą i dwa filtry pow.	KOMFOVENT DOMEK P700 HE EC	1	118		382179	poddasze
	203	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	LG	1	15		204KA00016	
			jednostka wewnętrzna	LG	1	15		206KA00004	
	205	klimatyzacja	jednostka wewnętrzna	FUJITSU	3	97,98,99		R004848 R004816 R004854	
	214, 213 216	klimatyzacja	jednostka wewnętrzna	FUJITSU	3	93,94,95		E063115 E078524 E070577	
	dach	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	FUJITSU	1	96		T001612	
			agregat skraplający	FUJITSU		106, 107		R204388 R303464	
	219 dach	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	FUJI	3	45,46,47		R000520 034939 R000545 E001882	
			jednostka wewnętrzna	FUJI	3				
	Parter pom. 1-5	wentylacja	nawiewno - wywiewna		1kpl				
203	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	DAIKIN	1	30		006650		
		jednostka wewnętrzna		1			006987		
	ZOŚ i OPOMIAR	centrala	nawiewna	VTS	2	18,23	Q602/09 Q606/09		

budynek	pomie szczenie			Producent	ilość	nr karty urządzenia	numer seryjny	UWAGI	
bud. nr 9			Wyciągowa	VTS	4	19,21,22,24	9603/09 9605/09 9608/08 Q607/09		
	303,304	wentylacja	rozdzielnia elek.	CP-CLIMA	3				
			wentylator wyciągowy (dach)	DOSPEL TD 500	2	51,52		4J26378 00N03968	do wydawnicze go 303
			centrala - nawiew	VTS	1	20		9604/09	
			Filtr powietrza	592x335x 160x25 5k	2				
			450x335x160x25 5k	1					
			Filtr powietrza	2					
bud. nr 10	pom 105	centrala	wentylacyjna	SALDA		67	RIS400 PE EKO 3.0		
		klimatyzator	jednostka wewnętrzna	FUJITSU	1	64,65,66	E008265 R003843 R003850		
	106	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	FUJI	1	43	E000060	dach	
			jednostka wewnętrzna	FUJI	1	43	E000081		
	107		jednostka zewnętrzna	FUJI	1	44	E003549	na prot. Pom 219/7	
			jednostka wewnętrzna	FUJI	1	44	R000155		
	200	klimatyzacja	jednostka wewnętrzna	FUJITSU ASYA 14GACH	1	63	E001833		
	201	Klimatyzator	jednostka wewnętrzna	FUJI ASY14GACH	5	57,70,71, 72, 73	E001811, E001812 E001813 E001815 E003487		
		centrala	wentylacyjna P-800 EM 0-1		1	68	14 AM- 0037	(poddasze)	
		klimatyzator	jednostka zewnętrzna	FUJITSU	1	108	R303464	dach	
	202	klimatyzator	jednostka wewnętrzna	FUJITSU	3	59,62,63	E001807 E001808 E001833		
		centrala	wentylacyjna -800EH 0-1	AMBER 1	1	69	14AM-0036	poddasze	
	213		jednostka zewnętrzna	FUJI	2	16,17	E002613 E002627	audiowizual na	
			jednostka wewnętrzna	FUJI	2		R000774 R000788		
	217	Klimatyzator	jednostka wewnętrzna	FUJITSU	3	58, 60,61	R003930 R003927 R003323		
		agregat skraplający	FUJITSU	1	109	R204388	dach 217		
219	klimatyzator	jednostka wewnętrzna	FUJI	3	45,46,47	R000520 034939 R000545	DACH		

budynek	pomieszczenie			Producent	ilość	nr karty urządzenia	numer seryjny	UWAGI
			jednostka zewnętrzna	FUJI	3	45 47	E020350 T000228 E001882	
			nawiewno- wyciągowa			36	C10676/05	piwnica
bud. nr 11	Kuchnia i stołówka	centrala	nawiewno- wyciągowa	VTS	2	37	C10677W/04	strych
		filtr powietrza	592x592x100	4				
			879x287x100	4				
			592x287x100	4				
	wyciąg ze zmywaka	ZIEHL-ABEGG 140441	1	42	KT-60-30-4SWO	zmywak poddasze		
bud. nr 265		centrala	wentylacyjna	VTS CLIMA		56	542	piwnica
			filtr powietrza	840x595x100	1			
bud. nr 278	hala sportowa	klimatyzator	jednostka zewnętrzna	LG	6			
			jednostka wewnętrzna	LG	6			
			agregat skraplający	VRF	4			
			Centrale wentylacyjne	CLIMA	5			
			Wentylator	SALDA	4			
bud. nr 300	sale wykładowe	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	LG MULTI	1		sale parter i I piętro	
			jednostka wewnętrzna	LG MULTI	3			
	oje z anek	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	LG MULTI	2		patery i I piętro	Dach
			jednostka wewnętrzna	LG MULTI	4			
	wykładowe I piętra i parteru	wentylacja	nawiewno -wywiewna z nagrzewnicą	SILENT TD 500	6			
			nawiewno -wywiewna z nagrzewnicą	TD 500/150-160	2			
	pom. piwniczne	wentylacja			4			
pom. sanitariatów w pokojach	wentylacja	wywiewna	WD II 150	15			DACH	
							kominy	
bud. nr 300	serwerownia i s. komp. I piętra		jednostka zewnętrzna	SANYO	1	27	00012927	111
			jednostka wewnętrzna	SANYO	1	27	00037937	111
			jednostka zewnętrzna	MDV	1	2	3406655661089230130092	111
			jednostka wewnętrzna	MDV	1	2	3406655660989250150059	111
			jednostka zewnętrzna	DAIKIN RKS	2	1, 31	J003807 000194	111
			jednostka wewnętrzna	DAIKIN RKS	2	1, 31	2900564 284152	111

budynek	pomie szczenie			Producent	ilość	nr karty urządzenia	numer seryjny	UWAGI
bud. nr 353	pom. 18/ 1	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	FUJITSU	2	3, 10	000464 E031959	
			jednostka wewnętrzna	FUJITSU	2	3, 10	000488 055245	
	2	klimatyzator	jednostka wewnętrzna	LG	1	80	501KCWCO4M49	
			centrala Reperatora	VENTS	1	83	11-2013/6941	
	3		jednostka wewnętrzna	LG	1	81	501LD64M42	
			centrala Reperatora	VENTS	1	84	CF33202-652800	
	4		jednostka wewnętrzna	LG	1	82	501KC4KO4M46	
			centrala Reperatora	VENTS	1	85	BRAK WIDOCZNEGO NUMERU SERyjNEGO	
	111	klimatyzacja	jednostka wewnętrzna	DAIKIN FCQ74D7VEB	1	1	2900564	
				DAIKIN FTXS35G2V1B	1	31	J284152	
				MDV	1	2	3406655660989250150059	
				SANYO SAP-KR188E	1	27	85207595	
			jednostka zewnętrzna	DAIKIN 35 G2V1B9	1	31	000134	daszek
				MDV	1	2	3406655661089230130092	daszek
				DAIKIN 71D2V1B	1	1	J003807	daszek
				SANYO SAP-KR188E	1	27	12927	daszek
	daszek na zew	klimatyzator	MU4M25	LG	1	79	704JCAS19M40	daszek
	pom 117	klimatyzator	jednostka zewnętrzna	Samsung AC120HBMDKH	1	126	AC120HCADKH/EU	szczyt bud
			jednostka wewnętrzna	samsung AC120HBMDKH/EU	1	124	OBYPALH400005J	
			wentylacja	centrala	VENTS VUT PE EC 1000	1	123	11.2015/0296
pom. 119	klimatyzator	jednostka zewnętrzna	Samsung	1	bk	AC-60HCADKH/EU		
		jednostka wewnętrzna	samsung	1	bk	AC060HBMDKH/EU		
	wentylacja	centrala	VENTS VUT1000 PEECL A16	1		02.2016/4983		
			VENTS VUT PE EC 600	1	122	11.2015/1553		
208-210	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	Samsung AC120MXADKH/EU	1	BN	ZB7TP3CJ4000037N		
			Samsung AC120MXADKH/EU	1	BN	B7T2P3CJ400008V		
		jednostka wewnętrzna	Samsung AC120MNMDKH/EU	1	BN	0R4APALHB00006F		
			Samsung AC120MNMDKH/EU	1	BN	0R4APALHB00008Y		
bud. 354	dach węzł. sanitarne	wentylator	VENTURE	RF/4-250	1	128	43528060	
			VENTURE	RF/2-200	1	129	43528040	
	dach pom. mieszkaln e	wentylator	rosenberg	typ Dh 450-4E JP54	1	130	A10-45000	
			rosenberg	DH 450-4 D	1	131	A10-45040	
dach węzł. sanitarne	CW	centrala wyciągowa	ALDES VEC 382B C4	1	135	VEC/2593/0812/0		

budynek	pomie- szczenie			Producent	ilość	nr karty urządzenia	numer seryjny	UWAGI
bud. 355			centrala wyciągowa	ALDES VEC 381C C4	1	134	VEC/2594/0812/0	
	dach pom. mieszkalne	wentylator	wyciągowy	VENTURE RF/2-200	1	132	43528040	
			rosenberg	VENTURE RF/4/250	1	133	43528060	
bud. nr 500	pom. 100	klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	MC QUAY M5WM020CR-ACPOL-	1	11	20501402-02094	
			jednostka wewnętrzna	MC QUAY M5WM020GR-ACIAC-R	1		20501405-00808	
			Centrala	KLIMOR MCKT 022525R		50	140012094791 000001	
			filtr powietrza	915x305x100	1			
			rozdzielnia elektryczna	CP -CLIMA		119	R-2816/09	
			rozdzielnia elektryczna	CP -CLIMA		120	R-2817/09	
			rozdzielnia elektryczna	CP -CLIMA		121	R-2818/09	
			wentylator wyciągowy	DOSPEL TD800		52	00N0968	
			wentylator wyciągowy	DOSPEL TD500		51	04J26378	
bud. nr 600	biblioteka	klimatyzator	jednostka wewnętrzna	FUJITSU	37			
			agregat skraplający klimatyzacji	FUJITSU	9			
			centrala wentylacyjna	VT5	5			
			agregat wody lodowej	CLINT	3			
KOB BEN		klimatyzacja	jednostka zewnętrzna	CHIGO	3	75,76,77	JAAOWADB119070001937 JAAOWADB119070002039 JAAOWA0B119070002073	
			jednostka wewnętrzna	CHIGO	3		JAAOWADB119071001731 AAOWADB119071001539 JAAOWADOB119071001898	
			Centrala klimatyzacyjna	VBW		78	C35345/14	
			filtr powietrza	630x430x50	1			
CZERNICA	bud. 19	Centrala went.		DOSPEL TZ/X - 133A	4			
				KLIMOR				
				DOSPEL DEIMOS				
				SYSTEMAIR				
		klimatyzacja	klimatyzator	SAMSUNG RC 090 DHXEA	2			
				SAMSUNG RC 100 DHXEA	2			