



*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 319/2020/PN/DZP pt. „Dostawa urządzeń do zabezpieczenia poczty email wraz z agregatem prądotwórczym na potrzeby Ośrodka Eksploatacji Zarządzania MSK Olman Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Część nr 1

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim do urządzenia do zabezpieczenia poczty email?

Odpowiedź:

Tak.

Część nr 2

Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie miejsca posadowienia agregatu prądotwórczego dla dostawy. Czy jest to poziom gruntu na przygotowanym fundamencie, dach budynku lub inne miejsce?

Odpowiedź:

Miejsce posadowienia to poziom gruntu z przygotowanym fundamencie (płyta betonowa).

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy jest przygotowana i wyprowadzona instalacja zasilająco - odbiorcza w miejscu posadowienia agregatu by móc podłączyć agregat prądotwórczy w tym samym dniu co dostawa.

Odpowiedź:

Tak. Instalacja jest przygotowana i wyprowadzona, w obecnej chwili jest podłączony do niej agregat prądotwórczy.

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Anna Adamkiewicz, Marcin Kwiecień

