

Damrota 42 c

Damrota 42 b


Damrota 42 a - RZUT PARTERU

UWAGA: Sprawdzić wymiary i moce grzejników przed zamówieniem ze względu na brak inwentaryzacji mieszkania

LEGENDA

- Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
- Powrót instalacji c.o.
- Zasilanie instalacji c.o.
- grzejnik płytowy
- FK03306 1100 mm Typ grzejnika, wysokość/ długość
- grzejnik łazienkowy typu drabinka
- 634 1190 mm Typ grzejnika, szerokość/ wysokość
- Zawór termostaticzny
- licznik ciepła

Szczegół montażu liczników ciepła z zast. samokompensacji



- Uwaga:
- Przewody prowadzić natynkowo (w przypadku zlicowania mebli ze ścianą w miejscu prowadzenia przewodów, wykonać miejscowe bruzdowanie)
 - Lokalizację grzejnika łazienkowego uzgodnić z lokatorem
 - Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wymiary i lokalizację grzejników ze względu na brak możliwości inwentaryzacji wszystkich lokali
 - Zapotrzebowanie ciepła dla przedpokoju rozdzielono do sąsiadujących pomieszczeń

<p>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</p> <p>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a 44-153 Łany Wielkie tel.: 510 626 830</p>	<p>Temat: Projekt instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Damrota 42 na działkach nr 2654/62, 3879/59,3881/65 w Zabrze</p>		<p>Data: 04.2021</p>	
	<p>Obiekt: Instalacja c.o. ul. Damrota 42 41-800 Zabrze</p>		<p>Skala: 1:100</p>	
	<p>Projektował: mgr inż. Marcin Raniowski</p>	<p>Podpis:</p>	<p>Upraw. Nr: SLK/3499/PWOS/11 Specjalność: sanitarna</p>	<p>Rysunek nr: S-02</p>
	<p>Opracował: mgr inż. Agnieszka Myszowska</p>	<p>Podpis:</p>	<p>Upraw. Nr:</p>	