LEGENDA:

- instalacja wody uzdatnionej
- instalacja kanalizacji

A B C D E

1 2 3 4 5 6

423C POM. DLA ZWIERZĄT POKÓJ BYTOWY DLA MYSZY LAB. 23.6M2

423B POM. DLA ZWIERZĄT CHORYCH LUB RANNYCH 20.1M2

423A POKÓJ ZABIEGOWY 20.1M2

423 POM. DLA ZWIERZĄT POKÓJ BYTOWY DLA KAWI DOMOWYCH 10.5M2

424A ARCHIWUM 17.6M2

424B WENTYLATORNIA 13.7M2

419C KORYTARZ 8.4M2

419B ŚLUZA 5.1M2

419A KORYTARZ 29.9M2

419 POM. DLA ZWIERZĄT POKÓJ KWARANTANNA 16.3M2

420 POM. DO PRZECHOWYWANIA KARMY I PODŚCIÓŁKI 5.8M2

421 ŁAZIENKA 11.5M2

422 POKÓJ SOCJALNY 3.9M2

Nawiew 880 m3/h
Wywiew 820 m3/h

Nawiew 260 m3/h
Wywiew 240 m3/h

Nawiew 220 m3/h
Wywiew 210 m3/h

Nawiew 310 m3/h
Wywiew 290 m3/h

Nawiew —
Wywiew 40 m3/h

Nawiew 320 m3/h
Wywiew 220 m3/h

Nawiew 60 m3/h
Wywiew 30 m3/h

Nawiew 600 m3/h
Wywiew 560 m3/h

Nawiew —
Wywiew 60 m3/h

Nawiew 220 m3/h
Wywiew 250 m3/h

KD 310 m3/h

obudowa EI60

EI60

Ø50 żel.

nawilżacz parowy

Ø75 żel.

1% Ø100 żel.

przejście EI60

20x1,9 PP

SUW

T.EL.

grzejnik żeliwny

grzejnik żeliwny x2

grz. żel.

spadek dachu

spadek naczni

h=144cm

KS 1 DN 100
KS 2
KS 3 DN 100
KS 4 DN 100
KS 5 DN 100
KS 6 DN 100
KS 7 DN 100
KS 8 DN 100

nr. umowy: ZP.261.84.2024

'PROJEKTOWANIE, NADZORY'
JANUSZ KARWAS
ul. Znicza 16
04 - 121 Warszawa
NIP: 521 219 82 97
ul. Łukowa 7/43
02 - 767 Warszawa
www.projnadz.pl
biuro@projnadz.pl

Nazwa Inwestycji	Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz pomieszczenia nr. 424 na IV pietrze Zakładu Badnia Surowic i Szczepionek NIZP PZH - PIB w Warszawie przy ul. Chcimskiej 24
Inwestor	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Adres	ul. Chocimska 24, Warszawa — Kategoria obiektu: IX,Id.dz.146505_8.0113.66, woj.mazowieckie pow.Warszawa, Gm.Dzielnica Mokotów, Ob.1-01-13, Nr ew.dz. 66
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	SANITARNA
Tytuł Rysunku	Rzut IV piętra - instalacja wod-kan

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Specjalność	Uprawnienia
Projektował	mgr inż. Janusz Karwas	20.11.2024		sanitarna	St-1023/88
Sprawdził	mgr inż. Maciej Karwas	20.11.2024		sanitarna	MAZ/00168/ PWBS/19
Opracowała	mgr inż. Aleksandra Nagraba	20.11.2024		sanitarna	—
			skala	1:50	Rys. 5