

**ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.
Damian Jastrzębski
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice**

DE/TB/PW²³22/00025

Rydułtowy, 21 grudnia 2022 r.

Dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przy SP2 w Rydułtowach

W odpowiedzi na Państwa pismo nr F/ABS – 0171/0931/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku ws. uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach informujemy, że w przedstawionym zakresie opracowania Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. posiada sieci ciepłownicze preizolowane uwidocznione na załączonej mapce (kolor czerwony). Uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu pozytywnie pod warunkiem dotrzymania niżej wymienionych warunków prowadzenie robót w rejonie naszych urządzeń.

Wytyczne do projektowania w pobliżu naszych sieci:

1. W trakcie prowadzenia prac:

- a) ustala się 2 metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. Szczegółowy przebieg i usytuowanie armatury w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych;
- b) przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury wykonując przekop kontrolny;
- c) prace ziemne prowadzić pod nadzorem inżyniera energetyka (tel. 32 44 50 134);
- d) w razie odkrycia naszych urządzeń należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Skrzyżowania i zbliżenia należy rozwiązać z zachowaniem następujących minimalnych odległości:
 - od sieci kanałowej (pod kanałem):
 - min. 0,3 m od dolnego obrysu kanału (bez naruszania zagęszczonego podłoża – po 1 m poza obrys kanału).
 - Dopuszcza się wykonanie przekopu pod kanałem na następujących warunkach:

-verte-

09.01.23

- rozbiórka kanału,
- montaż kolidującego uzbrojenia,
- zasypanie kolidującego uzbrojenia z zagęszczeniem gruntu,
- odtworzenie płyty dennej kanału,
- szczelne odtworzenie obudowy kanału (z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym).

e) przed zasypaniem należy skontaktować się z inżynierem energetykiem w celu dokonania odbioru poprawności wykonania robót zanikowych;

2. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy, wykonania odwodnień lub/i odpowietrzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
3. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zobowiązuje Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych sieci i pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci na skutek prowadzenia tych prac;
4. Zakończenie prac wymaga zgłoszenia do Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania tych prac oraz spisania protokołu odbioru robót.
5. Po zakończeniu robót dostarczyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Z poważaniem

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor - Prokurent
mgr inż. Sławomir Kwiatkoń

Członek Zarządu
mgr inż. Karol Kumanek

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x DE
- 1 x a/a