

ZZF.271.2.4.2021

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o sygn.  
ZZF.271.2.2021

**Dotyczy: „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ złożonego dnia 01.06.2021 r. oraz udzielone wyjaśnienie.

1. Zamawiający w projekcie opisał podłogę sportową jako wykładzinę klejoną do podłoża betonowego nie opisując jej minimalnej grubości oraz stopnia amortyzacji. Wykładziny sportowe PCV punktowo elastyczne posiadają różny stopień amortyzacji. Według normy EN 14904 i jej załącznika B jest to podział : P1(25<35%), P2(35<45%) oraz P3 (45%<). W przypadku gdy wykładzina ma zostać klejona bezpośrednio do wylewki betonowej należy uwzględnić najwyższy stopień amortyzacji aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort gry użytkownikom. W takiej sytuacji powinno się zastosować wykładzinę sportową PCV z amortyzacją na poziomie P2 i odpowiedniej grubości. Zastosowanie wykładzin o mniejszym stopniu amortyzacji znacząco obciąża układ kostno-stawowy użytkowników oraz znacząco zwiększa ryzyko kontuzji. W związku z powyższym czy do wyceny należy przyjąć wykładzinę sportową PCV o grubości minimum 9mm i amortyzacją na poziomie P2, z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min.2mm, w środku wzmocniona / zbrojoną podwójną siatką z włókna szklanego, która zabezpiecza wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp.?
  - Zamawiający wymaga aby wykładzina sportowa posiadała amortyzację na poziomie P2, grubość minimalną 9mm oraz warstwę wierzchnią grubości minimum 2mm, w środku wzmocniona/zbrojoną podwójną siatką z włókna szklanego

2. Z racji tego, że modernizowane przez Państwa sale gimnastyczne będą służyły rozgrywką wielu dyscyplin sportowych czy Zamawiający wymaga aby wykładowca sportowa posiadała stosowne na tę okoliczność certyfikaty sportowe: FIBA (Federacja Koszykówki), FIVB (Federacja Siatkówki) oraz EHF ( Federacja Piłki Ręcznej).
- Zamawiający wymaga aby wykładowca posiadała co najmniej 2 certyfikaty sportowe, w tym FIVB (federacja siatkówki). Wymóg posiadania ww. certyfikatów nie służy tylko do uzyskania możliwości organizowania imprez sportowych, ale również do wyeliminowania produktów gorszej jakości.