

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej – Etap II (droga z parkingiem)**”, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), ogłoszonego w dnia 27 października 2022 r. pod nr 2022/BZP 00413095/01.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Treść i forma pytań jest niezmienną w stosunku do przesłanej przez Wykonawców.

Pytanie 1:

„Pytanie nr 1 - instalacje elektryczne

Proszę o wyjaśnienie zakresu prac:

- Projekt Budowlano-Wykonawczy- datowany 2016r zakres prac:
 - projekt modernizacji istniejącej szafki SO,
 - projekt zasilania elektroenergetycznego przepompowni PS i PD,
 - instalacja oświetlenia zewnętrznego - 33 słupy
 - instalacja kanalizacji kablowej - studni kablowych 22 szt.

- Projekt Budowlany - datowany 2022r,

Rozdział 5.1.3. Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa i kanalizacja kablowa, jest zapis:

W związku z powyższym zakres opracowania branży elektrycznej, w dokumentacji zamiennej, obejmuje wykonanie:

- oświetlenia zewnętrznego z kabli YAKY 4x35mm² o długości 49,0 mb,
- instalacji kanalizacji kablowej, z zastosowaniem pomiędzy studniami rur osłonowych Ø110 o łącznej długości 72,0 mb, odgałęzienia od studni do słupów oświetleniowych realizować natomiast rurami osłonowymi Ø75mm, na końcu opracowania zaślepić rurę Ø110mm uszczelnieniem systemowym (w punkcie E66),
- montaż studni kablowych na zmienianym odcinku 2 komplety, studnie w wersji z ramą i pokrywą typu ciężkiego D400,
- montaż słupów i opraw oświetleniowych.

Należy zamontować dwie oprawy parkowe LED na słupach rurowych o średnicy 60mm (tożsame z zamontowanymi w „Parku”) typ. PARK PLUS10 o mocy 45W z kątem rozsyłu 120° – w punktach E63 i E65 oraz w punkcie E61 oprawę LED tożsamą z oprawami parkingu i terenu „Stary Tartak” typ ELBA LED o mocy 33W zamontowanej na słupie S-40W.

Instalacje elektryczne wraz z zabezpieczeniami oraz kanalizację kablową wykonać zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej, objętej pozwoleniem na budowę nr 80/2017, włączając się do uzbrojenia wykonanego we wcześniejszych etapach inwestycji.

- W załączniku nr 14 - Przedmiary, podany jest zakres do wyceny:

BRANŻA ELEKTRYCZNA				
10	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I KANALIZACJA KABLOWA			
	D-12.01.01	Budowa Oświetlenia Ulicznego		
1		Instalacja kablowa oświetlenia terenu YAKY 4x35 mm ²	mb	275,00
2		Słupy oświetleniowe wraz z oprawą	kpl	11,00
	D-12.01.01	Kanalizacja Kablowa		
1		Instalacja kanalizacji kablowej Dn:110	mb	100,00
2		Studnie kanalizacji kablowej po jednym otworze na krótszych ścianach studni oraz po dwóch otworach na dłuższych ścianach	kpl	5,00

Proszę o informacje jaki zakres prac elektrycznych jest przedmiotem przetargu, proszę o podanie ilości i typów słupów.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3.2 ppkt 5) Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. „wykonie instalacji oświetlenia o długości ok. 250mb (11 lamp) wraz z podłączeniem jej do instalacji oświetlenia drogowego wykonanego w ramach etapu I zadania”. Ponadto rysunek nr Z.1 „Droga z parkingiem samochodowym wraz z infrastrukturą techniczną” wchodzący w skład Projektu zamiennego „Droga wewnętrzna z parkingiem samochodowym wraz z infrastrukturą techniczną – załącznik do decyzji nr 127/2022” (załącznik nr 10 do SWZ) wskazuje obszar zadania, który należy wykonać zgodnie z decyzją nr 80/2017, czyli, w przypadku prac z branży elektrycznej, wg opracowania „Instalacje elektryczne” stanowiącego Teczke nr 4 „Projektu budowlano-wykonawczego. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” (załącznik nr 11 do SWZ).

Mając powyższe na uwadze Zamawiający przypomina, że należy wykonać:

- 1) zgodnie z Projektem zamiennym „Droga wewnętrzna z parkingiem samochodowym wraz z infrastrukturą techniczną – załącznik do decyzji nr 127/2022” (załącznik nr 10 do SWZ) pkt 5.1.3 „dwie oprawy parkowe LED na słupach rurowych o średnicy 60mm (tożsame z zamontowanymi w „Parku”) typ PARK PLUS10 o mocy 45W z kątem rozsyłu 120° – w punktach E63 i E 65 oraz w punkcie E61 opraw LED tożsamą z oprawami parkingu i terenu „Stary Tartak” typu ELBA LED o mocy 33W zamontowane na słupie 40W”;
- 2) zgodnie opracowaniem „Instalacje elektryczne” stanowiącym Teczke nr 4 „Projektu budowlano-wykonawczego. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej” (załącznik nr 11 do SWZ) osiem lamp oznaczonych SO/1/15.3/L2, SO/1/15.4/L3, SO/1/15.5/L1, SO/1/19/L1, SO/1/19.1/L3, SO/1/20/L2, SO/1/20.1/L1 i SO/1/21.1/L3 tożsamych z oprawami parkingu i terenu „Stary Tartak” typu ELBA LED o mocy 33W zamontowanych na słupie ROSA S-40W.

UWAGA: Odnośnie wskazanych wyżej opraw i słupów Zamawiający nie wymaga zastosowania powyższych typów, a jedynie zachowania spójnego z nimi wystroju.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 3.5 SWZ przedmiar robót (załącznik nr 14 do SWZ) w żaden sposób nie może on być traktowany jako opis przedmiotu zamówienia. Zasady wykorzystania przedmiaru do opracowania oferty określa pkt 17.4 SWZ.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia **22 listopada 2022 r., do godz. 10⁰⁰**.

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński