

Wrocław, 14. maja 2021 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

Nr sprawy: INFR/178/2021

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę oświetlenia i materiałów elektrycznych.*

W związku z wpływaniem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

### Pytanie 1

Jak zamawiający będzie weryfikował zaproponowane materiały -zgodnie z PZP- "na etapie wyboru oferty jako najkorzystniejszej", jeżeli zamawiający nie wymaga podania kodu produktu i producenta który jednoznacznie określi parametry techniczne zaproponowanych produktów przez wykonawców? Czy jest możliwość dołożenia do formularzy cenowym kolumny producent i kod produktu? Pozwoli to również wykonawcom zweryfikować poprawność zaproponowanych zamienników czy towarów przez innych uczestników postępowania. Prosimy również o dołączenie dodatkowych informacji do pozycji dotyczących źródeł światła takich jak: strumień świetlny, min. trwałość użytkowa, barwę światła, ilość cykli włącz/wyłącz których wymaga zamawiający.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

### Ad. 1

Zamawiający wymaga aby do wybranych pozycji formularza ofertowego Dostawca dołączył przedmiotowe środki dowodowe opisane w rozdziale XIII SWZ. W formularzu ofertowym podane są minimalne wymagania, których zgodność z zaoferowanymi produktami Zamawiający będzie weryfikował na podstawie tychże przedmiotowych środków dowodowych. Do pozycji, w których Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych, zgodność parametrów z formularzem ofertowym sprawdzana będzie na etapie dostawy.

W pozycjach formularza ofertowego dotyczących źródeł światła podane są minimalne wymagania techniczne, które są dla Zamawiającego kluczowe/niezbędne. Niewymienione parametry techniczne nie będą podlegały ocenie Zamawiającego, co daje Dostawcy większą swobodę w zakresie doboru asortymentu.

KOMENDANT

  
płk Bogdan DRĄG