

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738.

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie audytu energetycznego(w zakresie oświetlenia) , projektu modernizacji, dokumentacji kosztorysowej i obliczeń natężenia oświetlenia pomieszczeń w budynkach Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- a) Termin realizacji: 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
- b) Miejsce realizacji zamówienia– Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu.

3. Termin i forma sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej , w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Inne wymagania dotyczące wykonania zadania:

1. Projekt należy wykonać bez ingerencji w instalacje elektryczną .
2. W projekcie należy zastosować oprawy według wymagań Zamawiającego zgodnych z załącznikiem i warunkiem koniecznym jest uzyskanie min. 50% oszczędności na zainstalowanej mocy sumarycznej nowych opraw oświetleniowych, co przełoży się ma ,na uzyskanie min. 50% oszczędności na energii elektrycznej po modernizacji wymiany oświetlenia.
3. Audyt ma spełniać wymagania określone w (w zakresie tylko oświetlenia):
 - a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.);
 - b) Ustawy z dnia 28 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.).
 - c) W świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE oraz Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
4. Audyt energetyczny należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami.
5. Audyt energetyczny ma stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, uzasadniający potrzebę i opłacalność przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych w zakresie oświetlenia.
6. Głównym zadaniem audytu energetycznego ma być określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w zakresie wymiany oświetlenia , ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności ener-

gii. Oszczędność energii musi być wykazana w sposób obiektywny, zgodny z dobrymi praktykami i aktualnym stanem wiedzy technicznej, bowiem zgodnie z wymogami o dofinansowanie gdyż Beneficjent będzie zobowiązany do przedłożenia drugiego audytu energetycznego, po zakończeniu robót termomodernizacyjnych zakresie oświetlenia, którego celem będzie weryfikacja osiągnięcia zakładanej ilości zaoszczędzonej energii, uzyskanie „Białego Certyfikatu” w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego z zakresie oświetlenia. Jednocześnie wyniki z ponownego audytu energetycznego będą podstawą do badania stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu – „ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego”. Pod uwagę będzie brany okres pełnego roku, 2 lat i 3 lat po zakończeniu projektu.