

GZUW.4411.07.2024

Gmina Fredropol
Fredropol 15
37 – 734 Fredropol

WARUNKI TECHNICZNE Nr 02/2024


wykonania przyłącza kanalizacyjnego dla planowanej inwestycji z lokalizacją na działkach nr 315/14,435/2,315/7,453/2 w miejscowości Fredropol, obręb Fredropol

Na podstawie § 17, ust.1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 16.02.2024 r. Gminny Zakład Usług Wodnych w Fredropolu informuje, że odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych dla projektowanej inwestycji budowy szkoły publicznej i hali sportowej z zapleczem z lokalizacją na dz. 315/14, 435/2, 315/7, 453/2 należy projektować według następujących zasad:

1. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rury PVC śred.200mm, łączące wewnętrzną sieć kanalizacyjną projektowanego budynku ze studzienkami kanalizacyjnymi o rzędnych : **269.36/266.33, 269.05/264.60, 268.97/264.49, 265.45/264.29.**
2. Na projektowanym przyłączu kanalizacyjnym w odległości około 5 m od projektowanego budynku wykonać należy studzienkę rewizyjną.
3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Wykonanie planu sytuacyjnego zlecić podmiotowi posiadającemu niezbędne uprawnienia zawodowe, określone w odrębnych przepisach.
5. Przyłącze kanalizacyjne i studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.
6. Wykonanie przyłącza i studzienki rewizyjnej zlecić wyłącznie wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane, określone w odrębnych przepisach.
7. Zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej i przekazać ją do GZUW.
8. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym dokonanym przy udziale przedstawiciela GZUW i sporządzeniu na tę okoliczność protokołu odbioru, stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.
9. Warunki odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz zasady użytkowania i eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego określi umowa o odprowadzanie ścieków, w której ustali się sposób rozliczeń za świadczone usługi.
10. Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty wydania.
Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

p.o. KIEROWNIK

Grzegorz Osaczyński