

Znak sprawy: G.271.11.2024

Rychwał, dnia 29.08.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Rychwał

Plac Wolności 16

62-570 Rychwał

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

https://platformazakupowa.pl/pn/umg_rychwal

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Kościelne”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„Proszę o informację jakie kruszywo możemy użyć w zamówieniu wapienne czy granitowe”

Odpowiedź:

W trakcie realizacji zamówienia należy użyć kruszywa granitowego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ewa Jędrzejczak